


Skala 1:100



Istn.pręt FeZn 8mm

Istn.przewód odprowadzający, do  
demontażu wraz ze złączem kontrolnym


Proj. złącze kontrolne w  
puszce wtyrkowej.

Proj. uziom szpilkowy  
 $R \leq 10 \text{ ohm}$

Proj. pręt FeZn 8mm

Proj. pręt FeZn 8mm  
w rurce niepalnej  
przewód odprowadzający

WIDOK DACHU  
Skala 1:400



Zakres opracowania

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.  
ul. Obózowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa  
tel.: 0 22 490 42 10

CRB  
Sp. z o.o.

Nazwa inwestycji :  
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZYMINIE  
ul. ŚW. WINDY 1, 05-200 WOIŁOMIŃ  
dz. nr ew. 54, obręb 05-04, jedn. ew. 14340/4

Inwestor :  
POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Pradzińskiego 3  
05-200 WOIŁOMIŃ

Nazwa rysunku :  
RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA

Skala	Data :	Wrys :
1:100	10.07.2023 r.	IE-05
Projektant w zakresie instalacji elektrycznej:	Podpis :	Upz. spec. elektryczny nr:
inż. Maciej Michał		LUB0197/PWOE07
Projektant w zakresie instalacji elektrycznej:	Podpis :	Upz. spec. elektryczny nr:
mgr inż. Dominik Rydzewski		MAZ0455/PWOE10