



**Mapa sytuacyjna w rejonie ul. A. Struga w Rydułtowach**

- istniejąca sieć ciepłownicza preizolowana DN50
- projektowane przyłącze ciepłownicze preizolowane do budynku przy ul. A. Struga 4A DN25 o długości 43 m prowadzone:
  - 8 m w terenie utwardzonym (przewiert pod drogą; odcinek A-B)
  - 35 m w terenie nieutwardzonym.

⊠ lokalizacja węzła ciepłego

skala 1:500