



IR.272.20.2024

Wołów, 12.09.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania:

Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej – PO RAZ TRZECI (Roboty w zakresie instalacji elektrycznej, Roboty w zakresie instalacji sanitarnej), Nr sprawy: IR.272.20.2024.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zaprojektowany został kocioł jednofunkcyjny. Jak będzie realizowana ciepła woda użytkowa? W projekcie nie ma zasobnik c.w.u. czy jest inne źródło do wytwarzania ciepłej wody użytkowej nie zawarte w zamówieniu?

Odpowiedź nr 1:

Ciepła woda dostarczana będzie z miejscowych podgrzewaczy elektrycznych przy bateriach.

WICESTAROSTA WOŁÓWSKI

STAROSTA WOŁÓWSKI

Beata Gryga

Kierownik Zamawiającego

Jan Janas

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

Sporządziła: Anna Szadkowska - Czupa, e – mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 09.

Zatwierdziła: Katarzyna Niedzielska