



Łapy, dnia 17.10.2022 r.

GMINA ŁAPY
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24
18-100 Łapy

I.7013.11.2022

**Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przebudowa ul. Korczaka
w Łapach – I etap**

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

W związku z opisem technicznym w projekcie wykonawczym: "Z uwagi na lokalizację wyniesionego przejścia dla pieszych uniemożliwiającego powierzchniowy spływ wód opadowych przy krawężniku należy zastosować elementy odwodnienia liniowego w postaci kanału prefabrykowanego z kratą żeliwną." zwracamy się o:

- zamieszczenie rysunków technicznych pokazujących posadowienie oraz miejsce odprowadzenia wód opadowych przez ww. odwodnienie liniowe;
- określenie parametrów wytrzymałościowych kanału prefabrykowanego i kraty;
- uzupełnienie przedmiaru o pozycję wykonania odwodnienia liniowego.

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz określenie parametrów znaku aktywnego D-6.

Odpowiedź

Zamawiający informuję, iż wyniesione przejście dla pieszych należy wykonać zgodnie z rysunkiem „Przekroje konstrukcyjne”, gdzie zaprojektowano wyniesione przejście ze spadkami w kierunku ścieków przykrawężnikowych. Spływ wód opadowych przy krawężniku jest niezakłócony, na szerokości przejścia wyniesionego. Odwodnienia liniowe nie występują. Ponadto informuję, że Zamawiający zamieścił projekt stałej organizacji ruchu.

Znak aktywny ma być o następujących parametrach:

- obudowa znaku wykonana jest ze stali ocynkowanej,
- lico znaku z folii odblaskowej II gen.,
- znak animowany,
- zastosowane diody LED w kolorze żółtym,
- znak kompatybilny z zestawem solarnym.

Znaki należy ustawić na chodniku obok przejścia po obu stronach- jak na ul. Goździkowskiej.

Ponadto zamawiający informuje, iż dołączone przedmiary do postępowania służą jako materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Załączone do SWZ przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez wzglę-



URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl

du na jakiegokolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Powyższe pytania nie modyfikują treści swz w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski
/podpisano elektronicznie/