

**Szczegółowy przedmiot zamówienia**

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie serwisu osobowych i towarowych dźwigów dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
- Szpital posiada następujące dźwigi:

lp	Nazwa dźwigu Nr ew. UDT	Typ/nr fabryczny	Rok budowy	Udźwig/ ilość przystanków	Producent/ budynek
1	Osobowy Nr.62186	ESA- 1450- T2/T2-N	2012	1450kg / 6	FUD/Budynek A
2	Osobowy Nr 62187	ESA- 1450- T2/T2-N	2012	1450 kg / 6	FUD/Budynek A
3	Towarowy obsługą Nr 43284	0	1980	500 kg /	ZUD WA-WA/Kuchnia
4	Towarowy Nr.43286	0	1980	200kg /	ZUD WA-WA/Kuchnia
5	Osobowy Nr 62244	ESA- 1450- T2/T2-N	2013	1450 kg/ 6	FUD/Budynek B
6	Osobowy Nr.63103	ESA- 1600- T2/T2-N	2019	1600kg / 6	FUD/Budynek A

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do :
  - utrzymywania dźwigów w stanie sprawności technicznej zapewniającej ich stały ruch, z wyłączeniem przestojów niezbędnych dla wykonania czynności naprawczych,
  - dokonywania okresowych przeglądów (przynajmniej raz w miesiącu) zgodnie z instrukcją ich producenta i dokumentacją techniczno-ruchową i sporządzania raportów o stanie technicznym dźwigów,
  - dokonywania bieżących napraw i pomiarów elektroenergetycznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami i przepisami, zwłaszcza dotyczącymi UDT.
- Podjęcie czynności naprawczych winno nastąpić w ciągu maksymalnie 3 godzin od chwili zgłoszenia przez Zleceniodawcę usterki w działaniu dźwigów. Zleceniobiorca zadeklaruje minimalny czas podjęcia czynności naprawczych w formularzu ofertowym. Usunięcie usterki winno nastąpić w czasie maksymalnie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Awaryjne zgłaszane będą na całodobowy numer telefonu podany przez Zleceniobiorcę.
- Okresowe konserwacje i przeglądy będą prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. poz. 2176 ze zm.) oraz wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego
- Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest przygotowanie dźwigów do rewizji wewnętrznej, kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego w

- celu zapewnienia ciągłości pracy dźwigów oraz przestrzegania kontroli technicznej. Koszty przeglądów UDT ponosi Zleceniodawca.
7. Konserwacja dźwigów obejmuje czynności mające na celu zmniejszenie zużycia się poszczególnych części oraz zapewnienie poprawnej i bezpiecznej pracy i polega m.in. na:
    - sprawdzeniu stanu technicznego podzespołów i urządzeń dźwigowych,
    - przeprowadzenie niezbędnych regulacji urządzeń, regulacji drzwi,
    - sprawdzeniu i wyregulowaniu łączników i urządzeń ryglowania drzwi,
    - sprawdzeniu i wyregulowaniu łączników i urządzeń obwodów bezpieczeństwa,
    - wymianie lub naprawie części eksploatacyjnych (wg bieżących potrzeb),
    - sprawdzaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji (czasookres wg obowiązujących przepisów),
    - smarowaniu uzupełniającym lub wymianie olejów i smarów,
    - czyszczeniu i zabezpieczeniu przed korozją,
    - kontroli i przeglądzie lin,
    - kontroli działania wyłączników krańcowych.
  8. Koszt konserwacji obejmuje wymianę drobnych części takich jak: wkładki topikowe, żarówki sygnalizacyjne i oświetleniowe, nakrętki, śruby, kontakty drzwi, styki styczników głównych, bezpieczniki oraz materiały konserwacyjne: olej, smar, czyściwo.
  9. Konserwacja nie obejmuje wymiany podzespołów i części dźwigowych, które zużywają się w normalnym czasie eksploatacyjnym (liny, części zespołu napędowego, suwaki, kabiny) oraz nieumyślnie lub celowo zniszczonych elementów dźwigu przez osoby trzecie. (nie dotyczy uszkodzeń wyrządzonych przez Zleceniobiorcę w trakcie wykonywania usługi serwisu; wówczas Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania oraz osób mu podległych).
  10. Zleceniodawca pokryje koszt uszkodzonych podzespołów i części zamiennych przy realizacji remontów urządzeń (jeśli niniejsze podzespoły i części nie podlegają gwarancji), z zastrzeżeniem pkt.9 . Podzespoły i części zamienne użyte do napraw, konserwacji itd. powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania. Części i podzespoły, które wymagają wymiany muszą być nowe, oryginalne, przeznaczone do danego typu urządzenia, a koszt ich zakupu nie może przewyższać cen ich producenta. Konieczność zakupu podzespołów i części zamiennych do urządzeń Zleceniobiorca będzie zgłaszał pisemnie Zleceniodawcy wraz ze wstępną kalkulacją kosztów, przed ich zakupem Zleceniobiorca musi uzyskać pisemną akceptację Zleceniodawcy. W przypadku dostarczenia przez Zleceniodawcę podzespołów i części zamiennych we własnym zakresie, Zleceniobiorca jest zobowiązany do ich wykorzystania w trakcie wykonywania usług serwisowych związanych z remontami urządzeń.
  11. Maksymalny czas naprawy urządzeń będących przedmiotem umowy w przypadku wystąpienia usterki nie może przekroczyć 3 dni od momentu podjęcia czynności naprawczych. W przypadku konieczności dokonania naprawy usterki polegającej na wymianie uszkodzonych podzespołów i części, termin wykonania naprawy będzie wynosił 5 dni, licząc termin od dnia uzyskania przez Zleceniodawcę zgody na zakup części lub dostarczenia części we własnym zakresie przez Zleceniodawcę.