

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej ustawy PZP udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia złożone przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont drogi powiatowej nr 1319K Szczucin - Radgoszcz”**

Pytanie nr 1.

W związku z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią na pytanie nr 7 (data publikacji odpowiedzi 18.10.2022 godz. 15.13) i załączeniem jako dodatek nowych specyfikacji dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych, zwracamy uwagę na rozbieżności pomiędzy załączonymi specyfikacjami i WT-2 cz I (2014). W związku z tym uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na zastępujące pytania:

1. Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu
2. Prosimy o jednoznaczne określenie lepiszcza asfaltowego dla każdej z warstw (AC22P, AC16W, AC11S)

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż nawierzchnia asfaltowa remontowanej drogi założona jest na obciążenie ruchem drogowym KR2. Ponadto Zamawiający do niniejszych wyjaśnień załącza skorygowane specyfikacje techniczne dla warstw AC22P, AC16W i AC11S w których jednoznacznie określono lepiszcze asfaltowe jakie należy użyć do produkcji masy bitumicznej.

DYREKTOR
mgr inż. Marcin Szentaler