

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4
NIP 5260001312 REGON: 000860582

Warszawa, dnia 18.10.2023 r.



Sygn. ZN.26.1.10.2023

Do wszystkich zainteresowanych zamówieniem pn. Dostawa i uruchomienie dwóch fabrycznie nowych central wentylacyjnych

- I. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1

Jakie parametry temperaturowe oraz wilgotnościowe należy dobrać centrale wentylacyjne. Jaka ma być ustalona temperatura nawiewu i powrotu.

Odpowiedź

Parametry powietrza wewnątrz:

Lato 20 *C - 26 *C, wilgotność 55% ±5%

Zima 20 *C ±2 *C, wilgotność 55% ±5%

Pytanie 2

Czy jest możliwość udostępnienia istniejącej dokumentacji powykonawczej wentylacji.

Odpowiedź

Ze względów bezpieczeństwa, Zamawiający udostępni dokumentację powykonawczą do wglądu wykonawcy, wybranemu w wyniku niniejszego postępowania, po zawarciu umowy.

- II. Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP, uprzejmie informuję, że w Rozdziale II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, dodany zostaje punkt 6:
„6. Zaoferowane urządzenia, muszą posiadać dostęp do części zamiennych, na terenie Unii Europejskiej.”

IZASZTAJÓW (KONSTRUKTORA
an. Zarządca
Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum

Piotr Wójtowicz