

Zamawiający:	Gmina Miasta Gdynia działająca w imieniu własnym i na rzecz Gminy Miasta Sopot i Gminy Miasta Gdańsk
Nazwa projektu:	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR

Protokół z bieżących okresowych czynności konserwacyjnych TZT

Nr dok.:	Przedmiot serwisu:	Data:
----------	--------------------	-------

Czynność:	Stan:
Konserwacja fundamentów betonowych	
Kontrola skruszenia lub wykruszenia fundamentu	
Kontrola spękania betonu	
Konserwacja konstrukcji	
Zweryfikować integralność konstrukcji	
Sprawdzić czy występują ogniska rdzy	
Sprawdzić stan techniczny śrub i ich ewentualne poluzowanie	
Sprawdzić stan techniczny elementów bezpieczeństwa	
Sprawdzić stan powłoki proszkowej malarskiej oraz antyplakat/antygraffiti	
Konserwacja obudowy i wnętrza znaku	
Sprawdzić stan matrycy znaku- soczewki+ powłoka malarska	
Zweryfikować integralność obudowy	
Sprawdzić stan powłoki proszkowej obudowy	
Sprawdzić szczelność i stan drzwi, zawiasów i zamków. Nasmarować.	
Wymienić filtry przeciwpylowe i udroźnić kanały wentylacyjne	
Zweryfikować działanie termostatu i wentylatorów	
Sprawdzić czy występują ślady wilgoci wewnątrz znaku	
Sprawdzić ciągłość uszczelek, zabezpieczyć olejem silikonowym	
Konserwacja instalacji elektrycznych	
Sprawdzić uziemienie konstrukcji (poniżej 10 Ω)	
Sprawdzić ciągłość połączeń wyrównawczych	
Sprawdzić rezystancję izolacji kabli zasilających	
Sprawdzić prąd zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego	
Sprawdzić zamocowanie aparatów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych	
Sprawdzić wizualnie stan kabli zasilających i torów transmisyjnych	
Wykonać pomiar napięcia zasilania	
Sprawdzić rezystancję pętli zwarciowej	
Kontrola funkcjonalności urządzenia	
Zgodność wyświetlanych komunikatów z systemem nadrzędnym w CZR	
Działanie systemu automatycznego dostosowania oświetlenia	
Liczba uszkodzonych diod LED	
Uwagi:	
Oświadczam, że prace zostały wykonane zgodnie z opracowaniem: „Instrukcja konserwacji Tablicy Zmiennej Treści” oraz aktualnie obowiązującymi przepisami z należytą starannością, a o wszelkich nieprawidłowościach został poinformowany dostawca znaków firma: APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o. Bielsko-Biała ul Barska 70, tel. alarmowy +48 726 999 929	
Imię i nazwisko serwisanta:	Podpis:
Wykonanie potwierdził:	Podpis: