



Tworóg, dnia 8 sierpnia 2023 r.

GMINA TWORÓG

ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg

Grp.I.271.7.2023

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „**Modernizacja drogi gminnej ul. Chrobrego w Hanusku**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej „ustawa Pzp”) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury z datą styczniową, przy czym data odbioru częściowego na protokole byłaby z ostatnim dniem grudnia 2023r.?

Odpowiedź

Odbiór robót w grudniu przy jednoczesnym wystawieniu faktury w styczniu 2024 r. jest zgodny z projektowanymi postanowieniami umowy.

Pytanie 2

W związku z chęcią udziału w przetargu prosimy o potwierdzenie prawidłowych grubości ułożenia w ciągu jezdni warstwy wiążącej w przedmiarze grubość wynosi 5 cm natomiast w projekcie drogowym 8 cm. Prosimy o weryfikację przedmiaru.

Odpowiedź

Obowiązująca jest grubość warstwy wiążącej określona w dokumentacji projektowej, tj. 8 cm. Krotność dla pozycji 3.3.4. przedmiaru jest równa 4. Zamawiający podkreśla przy tym, że przedmiar pełni funkcję pomocniczą i nie jest wiążący.

Z up. Wójta Gminy Tworóg

(-) mgr inż. Beata Kwiecińska

Kierownik Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych