



Toszek, 12.09.2022 r.

dotyczy: *postępowania nr 14/TP/DEG/AS/2022 na rozwój i modernizacja bazy materialnej i organizacyjnej Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII - Zakup wraz z uruchomieniem niskotemperaturowego kotła grzewczego olejowo-gazowego wraz z osprzętem i automatyką niezbędną do funkcjonowania kotła dla Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań przeciwdziałaniu alkoholizmowi w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.*

Na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1) zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia - w pkt 4 zmienia się moc kotłowni wodnej na 6,5 MW

- **ROZDZIAŁ V Opis przedmiotu zamówienia pkt 4**

Woda uzupełniająca dla kotłowni wodnej o mocy **6,5 MW**, zmięczona do poziomu 0,1 °dH i skorygowana chemicznie w ilości:

- 1,3 m<sup>3</sup>/h x 24 h = 31,2 m<sup>3</sup>/dobę

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.

Zmiana SWZ jest wiążąca dla Wykonawców.

Z poważaniem:

*Kierownik Zamówień Publicznych  
Anna Skandy*

Od dnia 12.09.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępna jest **zmodyfikowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.**