



Ustrzyki Dolne, dnia 07.02.2023 r.

ZP.271.2.2022

Zamawiający:
Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikołaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne – droga Łobozew Górny”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o podanie kategorii ruchu projektowanej drogi.

Odpowiedź:

KR 2

Pytanie 2

Zgodnie z przedmiarem robót warstwę ścieralną należy wykonać jedynie w km 0+290 – 0+460 i na zjazdach w ilości 600 m². Czy wykonanie warstwy ścieralnej przewidziane jest tylko w takim zakresie? Prosimy o potwierdzenie zakresu robót.

Odpowiedź:

Tak, wykonanie warstwy ścieralnej jest przewidziane w km 0+290 – 0+460 i na zjazdach w ilości 600 m².

Pytanie 3

Czy pobocza należy wykonać w technologii pojedynczego powierzchniowego utrwalenia zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza rury PP/PEHD do wykonania przepustów pod zjazdami?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5

Na dojeździe do przebudowywanego odcinka na drodze gminnej występuje ograniczenie tonażowe 7 t. Czy Zamawiający udziela pozwolenia na niezbędny ruch środkami transportu przekraczającymi masę 7 t?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6

Na dojazdach do przebudowywanego odcinka występują ograniczenia tonażowe 10 t oraz 15 t na drodze powiatowej. Czy Zamawiający uzyska zgodę na przejazd transportem przekraczającym dozwolony tonaż?

Odpowiedź:

Zgodę na przejazd transportem przekraczającym dozwolony tonaż należy uzyskać we własnym zakresie.

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

.....
Kierownik zamawiającego

Dokument przygotował: Marian Sudoł, podinspektor, Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych, e-mail m.sudol@ustrzyki-dolne.pl, tel. 13 460 80 28
Dokument sprawdził i zatwierdził: Jacek Kłodowski, Kierownik, Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych