

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana modułów sterujących systemu SAP i systemu oddymiania na terenie obiektu KWP w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- wymianę modułów sterujących FLM – 420 – RHV – S     **5 szt.**
- sprawdzenie prawidłowości działania systemu SAP i oddymiania

### 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

System SAP na terenie ww. jednostki Policji składa się z następujących elementów:

- centrala BOSCH FPA 5000 – 1 szt.
- czujki dymu – 336 szt.
- przycisk ROP – 40 szt.
- centrala oddymiania D+H – 2 szt.

Usterka pętli nr 5, uszkodzone moduły sterujące RHV – sterowanie klapy pożarowej VIII p. klatka schodowa - sterowanie klapy pożarowej IX p. klatka schodowa - sterowanie klapy pożarowej VIII p. korytarz – sterowanie SKD VIII p. i IX p.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – **3 dni robocze** od dnia podpisania umowy / zlecenia.