

Do wszystkich Wykonawców

Znak postępowania: WR.271.18.2024.206

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Remont Szkoły Podstawowej w Lądku-Zdroju zniszczonej w wyniku powodzi 2024 – etap I.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 w nawiązaniu do art. 271 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi na SWZ:

1. Jakie są wymagania odnośnie drzwi wejściowych do sal lekcyjnych oraz pozostałej stolarki. Jak ma wyglądać przeszklenie w poszczególnych drzwiach aluminiowych?.

Odpowiedź: Wymagania Zamawiającego:

- drzwi wejściowe do sal lekcyjnych i pomieszczeń szkoły:

- ościeżnica drewniana stała, trzy zawiasy, kolor biały, z uszczelkami, zaczep kątowy na zamek. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania zamiennego, czyli zastosowania ościeżnicy regulowanej z płyty MDF, trzy zawiasy, kolor biały, z uszczelkami, zaczep kątowy na zamek,

- skrzydło drzwiowe – skrzydła drzwiowe pełne, bez przeszkleń, kolor biały, drewniane lub z płyty MDF, boki wzmocnione taśmą ABS,

- wyposażenie – klamka metalowa, zamek patentowy z wkładką, naklejany numer pomieszczenia,

- w wycenie drzwi wewnętrznych wzorowano się na drzwiach Porta typ Resist,

- profile aluminiowe min trzy komorowe, z wkładką/wkładkami termiczną, izolacyjność termiczna profili Uf nie więcej niż 1,7 W/(m²K),

- przeszklenie w drzwiach aluminiowych zewnętrznych (drzwi wejściowe do łącznika 3,30 x 2,30-h, wejście do budynku szkoły 1,75 x 3,00-h i wejście do budynku szkoły w części sekretariatu 1,75 x 3,20-h) – każde pole ma być przeszklone pakietem trzy szybowy 4/18/4/18/4, o współczynniku przenikania ciepła szyby Ug nie więcej niż 0,5 W/(m²K),

- przeszklenie w drzwiach aluminiowych wewnętrznych wiatrołapów (wejście do budynku szkoły 1,75 x 2,20-h i wejście do budynku szkoły w części sekretariatu 2,65 x 2,90-h) – każde pole ma być przeszklone pakietem jednoszybowym, szkłem bezpiecznym hartowanym,

- wyposażenie drzwi aluminiowych: klamka metalowa czarna lub srebrna, zawiasy nawierzchniowe 3 szt. na skrzydło, uszczelnienie przylgowe na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy, w drzwiach wejściowych jeden zamek trzypunktowy z wkładką (drzwi wewnętrzne wiatrolapów bez zamka), próg izolowany termicznie,
- profile aluminiowe malowane w kolorze RAL najbardziej zbliżony do obecnego – kolor brązowy,

Burmistrz Łódka-Zdroju



Tomasz Nowicki