



NUMER OBWODU	A	B	C	---	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OPIS OBWODU	ZASILANIE Z RP-POZ ---	OGRA NICZNIK PRZEPŁC T1+T2 ---	WSKAZNIK OBECNOŚCI NAPIĘCIA ---	---	oświetlenie ewakuacyjne	oświetlenie awaryjne	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	gniazda 230V DATA ---	ZASILANIE SERWEROWNI ---	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	zasilanie 400V pompy c.o.	zasilanie 400V klimatyzacja	zasilanie 400V pompa ciepła	zasilanie 400V ładowanie aut	zasilanie 400V winda	rezerva	rezerva
MOC ZA INSTALOWANA [kW]	83,4	---	---	---	-	-	1,4	2,0	0,45	0,25	0,35	0,35	0,6	1,0	3,0	0,5	0,5	1,0	0,75	0,5	0,75	0,5	1,0	1,0	0,5	1,5	0,75	0,75	4,0	10,0	30,0	10,0	10,0	---	---
TPR PRZEWODU/KABLA	YKY	---	---	---	N2XH-J	N2XH-J	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	---	---
ŁŁOŚĆ Żył./PRZĘKROJ [mm²]	3x1,5	---	---	---	3x1,5	3x1,5	4x1,5	5x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	5x4,0	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5	5x6,0	5x16	5x4	5x10mm²	---	---

BUDOWA PROJEKTOWE I MAŁOZOB BUDOWANY		Data
Projektant: B. 33-300 Człuchów		10.05.2024
Tel. kom.: 663 992 034-60955347 fax: 591268037		
e-mail: biuro@marcinbartos.pl		
marcinbartos@wp.pl www.marcinbartos.pl		
Nazwa: Instal. Elektryczna - Schemat rozdzielni głównej RG		Skala: 1:1
Temat: Projektowanie, rozbiórka i instalacja systemu OŚ w przykry klat. X/III		Przegląd: m.E-00
Adres: ul. nr 146, m. Przew. obrot. Przew.		
Wykonanie: Brzoza		Projekt: Przew. obrot. Przew.
Projektant: Elektryczna		Przebieg: Przew. obrot. Przew.
do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.		Przebieg: Przew. obrot. Przew.
Spr.: Elektryczna		Przebieg: Przew. obrot. Przew.