

Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I”, (ogłoszenie nr 2024/BZP 00232480 z dnia 06.03.2024r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ -4

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Proszę o doprecyzowanie parametrów pokrycia dachowego dla wszystkich połaci (m.in. materiał, kolor):
 - dachówka/blachodachówka
 - blacha na rąbek
 - papa termozgrzewalna w dwóch warstwach (jak na przekroju) czy Folia EPDM (jak w opisie projektu wykonawczego)
2. Proszę o informację jakie płytki należy zastosować na wykończenie posadzek ponieważ występuje rozbieżność w dokumentacji - R10 czy R11B
3. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o wymiary wycieraczek - rysunki przywołane w opisie projektu nie zawierają tych informacji.
4. Proszę o określenie kolorystyki elewacji.
5. Proszę o informację co należy zastosować jako izolację poziomą na gruncie ponieważ pkt 2.2.2.1 str. 12-13 Projektu Wykonawczego wskazuje na zastosowanie konkretnych pap z dodatkową uwagą aby posiadały atest higieniczno-sanitarny do stosowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Tymczasem żaden produkt bitumiczny nigdy nie miał atestu higienicznego na stosowanie wewnątrz na stały pobyt ludzi. Historycznie był wydany dokument, który pozwalał używać wyszczególnione papy podkładowe na czasowy pobyt ludzi, lecz ten dokument został wycofany przez PZH u wszystkich producentów pap.”

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Pokrycie dachowe należy wykonać blachodachówki. Pozostałe parametry są określone w projekcie pierwotnym. Kolorystykę Zamawiający wybierze na etapie realizacji.
2. Komunikacja i łazienki R10, a pozostałe pomieszczenia R9.
3. Należy wykonać zgodnie z rysunkiem projektu pierwotnego. Rysunek w załączeniu.
4. Kolorystyka została opisana w projekcie pierwotnym, jednak ostatecznego wyboru dokona Zamawiający na etapie realizacji.

5. Należy zastosować folię o gr. min 0,3mm.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza
Przemysław Bloch
Naczelnik Wydziału



Załączniki:

W_39 – Szczegół wycieraczki

Otrzymują:

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a