

Grudziądz, dn. 16.03.2022 r.

IZP-I.271.4.2022

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: zapytania do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą adaptacja budynku jednorodzinnego przy ul. Gałczyńskiego 14 na potrzeby funkcjonowania rodzinnego domu dziecka.

Na podstawie art. 286 ust. 3 oraz w związku z art. 286 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.*), Zamawiający informuje, że z uwagi na zapytania w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 23.03.2022r. Z powodu trudnej sytuacji na rynku (COVID, gwałtowne zmiany cen materiałów budowlanych oraz ograniczona dostępność materiałów budowlanych) potrzebujemy więcej czasu na przygotowanie oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany terminów złożenia oferty.

Pytanie nr 2:

Czy można wykonać balustrady ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Tak, balustrady mogą być wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 3:

Jaki rodzaj rolet wewnętrznych należy zamontować? W jakiej ilości oraz o jakich wymiarach należy zamontować rolety?

Odpowiedź:

Należy zastosować rolety w kasecie połączone z dwoma prowadnicami w ilości 15 szt. o łącznej powierzchni 27 m<sup>2</sup>.

Pytanie nr 4:

Rysunki w dokumentacji projektowej są nieczytelne - nie można odczytać wymiarów. Proszę zamieścić czytelne rysunki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje innymi rysunkami, w związku z tym Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania inwentaryzację budynku.

Pytanie nr 5:

Czy należy zamontować oprawy oświetleniowe ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zamontować standardowe oprawy oświetleniowe dopuszczone do stosowania w lokalach budownictwa mieszkaniowego.

Pytanie nr 6:

Jakie parametry techniczne ma mieć kuchenka gazowa, zlewozmywak oraz lodówka?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kuchenka gazowa ma być 4-palnikowa z piekarnikiem w zabudowie meblowej, zlewozmywak ma być 2-komorowy ze stali nierdzewnej w zabudowie meblowej oraz lodówka o charakterze typowym o wysokości min. 2 m w zabudowie meblowej.

Pytanie nr 7:

Czy należy zamontować zmywarkę? – brakuje tej informacji w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź:

Tak, należy zamontować zmywarkę o module 60 cm w zabudowie meblowej.

Pytanie nr 8:

W dokumentacji projektowej brakuje opisu lub rysunków mebli kuchennych. W jakiej ilości oraz jakiego rodzaju (szafki stojące/ wiszące) meble kuchenne należy zamontować?

Odpowiedź:

Zabudowa meblowa: szafki stojące na długości 5,40 m, z uwzględnieniem zabudowy kuchenki gazowej, zmywarki, lodówki oraz zlewozmywaka. Szafki wiszące na długości 3,90 m z pominięciem okna.

Pytanie nr 9:

Proszę o uszczegółowienie poz. 6.2 kosztorysu

- na jakiej podstawie Wykonawca może ingerować w istniejącą instalację gazową (pozwolenie na budowę, projekt?)

- proszę o wskazanie miejsca montażu kotła gazowego (projekt?)

- proszę o wskazania miejsca montażu systemu powietrzno-spalinowego do kotła (opinia kominiarska ?)

- proszę o wskazanie lokalizacji wraz z określeniem mocy grzejników do wymiany (parametry instalacji grzewczej ?)

- proszę o określenie z jakiego materiału należy wykonać przewody instalacji wodnej podlegającej wymianie (modernizacji)?

- proszę o określenie z jakiego materiału należy wykonać przewody instalacji grzewczej podlegającej wymianie (modernizacji)?

Odpowiedź:

Należy wykorzystać istniejącą wewnętrzną instalację gazową. Lokalizacja kotła gazowego znajduje się w piwnicy w miejscu zdemontowanego poprzedniego kotła. System powietrzno-spalinowy do kotła kondensacyjnego należy wykonać zgodnie z wymogami producenta kotła przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów. Istniejące grzejniki należy sprawdzić pod kątem ich ponownego wykorzystania z ewentualną wymianą uszkodzonych. Ewentualne uszkodzone odcinki instalacji wodnej i grzewczej należy wymienić w istniejącej technologii lub innej równoważnej.

W związku z powyższymi pytaniami Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

**Rozdział XVI SWZ ust. 1:**

**treść dotychczasowa:**

Wykonawca jest związany ofertą **od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 16 kwietnia 2022 roku.**

**zastępuje się nową:**

Wykonawca jest związany ofertą **od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 23 kwietnia 2022 roku.**

**Rozdział XIX SWZ ust. 1 i ust. 3:**

**treść dotychczasowa:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/gpp\\_grudziadz](https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz) (strona internetowa prowadzonego postępowania) **w terminie do dnia 18 marca 2022 r. godz. 9.30.**
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 marca 2022 r., o godz. 10.00

**zastępuje się nową:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/gpp\\_grudziadz](https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz) (strona internetowa prowadzonego postępowania) **w terminie do dnia 25 marca 2022 r. godz. 9.30.**
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r., o godz. 10.00.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

**/-/ PREZYDENT GRUDZIĄDZA**