



Świnoujście, dnia 04.11.2024 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO WZ  
w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu  
na „Przygotowanie zbiorników ciśnieniowych do rewizji wewnętrznej,  
zewewnętrznej oraz próby ciśnieniowej  
na TR 634, H-10, SD-11, Z-8, OTrM 824”**

**numer referencyjny 20/R/TO/2024**

Komenda Portu Wojennego Świnoujście działając zgodnie z zapisami Rozdziału IV Warunków Zamówienia (WZ) udziela odpowiedzi do niniejszych zapytań:

1. Termin wykonania prac do 30.11.2024 jest zbyt krótkim terminem wykonania prac, ponieważ inspektor z WDT musi pojawić się 3 krotnie do każdego WPN, wnosząc o wydłużenie terminu wykonywania prac przynajmniej do 16.12.2024 r.
2. Czy Zamawiający wymaga posiadanie aktualnej Decyzji Wojskowego Dozoru Technicznego do naprawy i modernizacji – stałych zbiorników, zbiorników do magazynowania materiałów niebezpiecznych, zbiorników do przewozu materiałów niebezpiecznych, rurociągów przesyłowych i technologicznych, połowych rurociągów do transportu paliw płynnych przeznaczonych dla Sił Zbrojnych.

**Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego:**

**Ad. 1.**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia **16.12.2024 r.**

**Ad. 2.**

Zamawiający nie wymaga aktualnej Decyzji WDT.

**KOMENDANT**

**kmdr Tomasz POPIOLEK**

Agnieszka Dalecka, tel. 261-24-23-23

04.11.2024 r.

Teczka 2712 B5

D:\PRZETARGI 2024\regulamin OiB\20-R-TO-2024 - Rewizja\odpowiedzi do WZ.docx