



Chmielno, 02.10.2024 r.

Gmina Chmielno  
ul. Gryfa Pomorskiego 22  
83-333 Chmielno

RZP-II.271.36.2024

Do Wykonawców

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miechucino.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp:

**Pismo 1 z dnia 23.09.2024 r.**

**Pytanie nr 1** Witam serdecznie proszę o powtórne przesłanie dokumentacji technicznej gdyż pliki spakowane są uszkodzone i nie da się ich otworzyć.

**Odpowiedz:** Zamawiający informuje, że plik został spakowany w powszechnie stosowanym formacie .zip. Zamawiający zaleca skorzystanie z innej przeglądarki internetowej lub sterowników w celu pobrania plików w formacie .zip.

**Pismo 2 z dnia 24.09.2024 r.**

**Pytanie nr 2** Zwracam się zatem z prośbą o dołączenie przedmiaru robót do dokumentacji postępowania lub o wskazanie, gdzie się znajduje.

**Odpowiedz:** Zamawiający informuje, że dokument został załączony do dokumentacji technicznej.

**Pismo 3 z dnia 24.09.2024 r.**

**Pytanie nr 3** Zwracam się z prośbą o przesłanie przedmiarów, jeżeli to możliwe to w wersji edytowalnej (ath lub rodos).

**Odpowiedz:** Zamawiający informuje, że dokument został załączony do dokumentacji technicznej w powszechnie używanym pliku pdf. Zamawiający przypomina, że przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy. Wykonawca przy kalkulacji ceny powinien uwzględnić całą dokumentację techniczną oraz zapisy SWZ.

**Pismo 4 z dnia 24.09.2024 r.**

**Pytanie nr 4** Proszę o załączenie przedmiaru robót w celu sporządzenia wstępnego kosztorysu.

**Odpowiedz:** Zamawiający informuje, że dokument został załączony do dokumentacji technicznej.

**Pytanie nr 5** Do jakiego systemu wizualizacji ma zostać wpięta projektowana przepompownia ścieków.

**Odpowiedz:** Zamawiający informuje, że projektowana przepompownia ścieków powinna zostać wpięta do systemu wizualizacji Poltraf, z której obecnie korzysta Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie.

**Pytanie nr 6** Proszę o sprecyzowanie co dokładnie Zamawiający miał na myśli mówiąc o montażu króćca dostudziennego do połączenia rur w studni betonowej?

**Odpowiedz:** Zamawiający informuje, że poprzez montaż króćca dostudziennego do połączenia rur w studni betonowej rozumie się szczelne przejścia dla rur kanalizacyjnych montowanych w ścianach studni w zakładzie produkcyjnym.

**Pismo 5 z dnia 25.09.2024 r.**

**Pytanie nr 7** Prosimy o umieszczenie na stronie zamawiającego przedmiaru dotyczącego niniejszej inwestycji.

**Odpowiedz:** Zamawiający informuje, że dokument został załączony do dokumentacji technicznej.

**Pismo 6 z dnia 26.09.2024 r.**

**Pytanie nr 7** Proszę o dołączenie do dokumentacji uzgodnień z PKP.

**Odpowiedz:** Zamawiający informuje, że uzgodnienie z PKP zostało załączone do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 8** Proszę o dołączenie rysunku PZT przepompowni.

**Odpowiedz:** Zamawiający informuje, że rysunek PZT został załączony do niniejszego pisma

**Pytanie nr 9** Proszę o przesłanie szczegółów (wymiarów) dotyczących zastawki naściennej.

**Odpowiedz:** Zamawiający informuje, że do niniejszego pisma załączono schemat studzienki osadnikowej zawierający szczegóły dotyczące zastawki naściennej.

**Pytanie nr 10** Proszę o informację czy przepompownia ma posiadać możliwość sterowania zdalnego. Jeżeli tak to jaki system jest wymagany.

**Odpowiedz:** Zamawiający informuje, że projektowana przepompownia ścieków powinna zostać wpięta do systemu wizualizacji Poltraf, z której obecnie korzysta Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie.

**Pytanie nr 11** Proszę o schemat studni rozprężnej DN1200.

**Odpowiedz:** Zamawiający informuje, że studnia betonowa DN1200 powinna zostać wykonana zgodnie z opisem w projekcie. Dodatkowo studnia powinna zostać wyścielona materiałem z tworzywa sztucznego odpornego na ścieki.

**Pytanie nr 12** Proszę o szczegół kraty do mycia pomp do ścieków z rusztu żeliwnego 400x600.

**Odpowiedz:** Zamawiający informuje, że krata do mycia pomp do ścieków z rusztu żeliwnego 400x600 powinna zostać wykonana zgodnie z rysunkiem dołączonym do dokumentacji technicznej, krata powinna posiadać klasę D400.

**Pismo 7 z dnia 27.09.2024 r.**

**Pytanie nr 13** Prosimy o udostępnienie do SWZ przedmiarów.

**Odpowiedz:** Zamawiający informuje, że dokument został załączony do dokumentacji technicznej.

**Pytanie nr 14** Czy Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną planowanej inwestycji? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedz:** Zamawiający informuje, że dokumentacja geotechniczna została załączona do niniejszego pisma.

**Pismo 8 z dnia 27.09.2024 r.**

**Pytanie nr 15** Czy zamawiający bierze pod uwagę zastosowanie studni betonowej z kinetą wykonywaną ręcznie, która charakteryzuje się niższą odpornością na nacisk oraz mniej korzystnymi właściwościami w kontekście warunków gruntowych, ale jest rozwiązaniem tańszym? Czy konieczne jest zastosowanie kinet monolitycznych, powstających w jednym procesie zalewania?

**Odpowiedz:** Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją techniczną wymaga zastosowania kinety monolitycznej.