



UWAGI:

- Rzędne skrzynek ulicznych należy dopasować do istniejącej rzędnej drogi / terenu.
- W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną należy przed przystąpieniem do robót dokonać odkrywek w celu ustalenia ich rzeczywistych rzędnych. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy, przy udziale projektanta, zaktualizować projekt do rzędnych rzeczywistych.
- Rurociągi sieci wodociągowej wykonać z rur PE100 PN10 SDR17

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Hydromont

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowa, Moderska 134, 05-110 Warszawa 134, tel. 22 639 13 75, e-mail: biuro@hydromont.pl, NIP 141-100-1111, REGON 14110010079198

INWESTOR: **Gmina Mała Wieś**
ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mała Wieś

Nazwa proj.: **Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej na działkach Nr ewid. 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36, 322/19 w miejscowości Mała Wieś**

Projektant: mgr inż. Jarosław Moderski
Sprawdził: mgr inż. Maria Nowak
Opracował: [signature]

Data: 05.2023 r.
Nr rys.: IS-04
Skala: 1:100/250