

ZP.271.2.2022

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dot. postępowania w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawy PZP na roboty budowlane

pn:

„Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Kościelec wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Gmina Kościelec, działając na podstawie Art. 283 ust. 2 informuje, co następuje:

Pyt.1.

Wg przedmiaru oraz zestawienia stolarki wynika że okna O/1, O/2, O/3, O/4, O/5 oraz O/6 w całości mają zostać wykonane z PCV w odporności ogniowej EI 30, natomiast wg rzutów tylko część w/w okien ma posiadać odporność ogniową a część ma zostać wykonana jako bezklasowa. Ponadto informuję, że nie ma możliwości wykonania stolarki okiennej PCV w odporności ogniowej, może ona zostać wykonana w wersji aluminiowej, ale będzie to tzw. okno techniczne tzn. skrzydła otwierane będą wykonane na profilach drzwiowych (skrzydło będzie tylko rozwierane, będzie miało zamek drzwiowy i zawiasy jak w drzwiach) dodatkowo na skrzydle będzie samozamykacz, takie okno ppoż nie może być wyposażone w nawiewnik. Proszę o odpowiedź jaką stolarkę należy przyjąć do wyceny?

Odp.1.

Z uwagi na technologię wykonania całą stolarkę okienną należy wyceniać jako aluminiową. Okna wskazane na rzutach jako p.poz. wykonać we wskazanej na rzucie klasie odporności ogniowej. Pozostałe wykonać jako bezklasowe. **W oknach nie projektuje się nawietrzaków ponieważ będzie wentylacja mechaniczna w budynku.** Skoro brak jest możliwości technologicznych wykonania okien rozwierno-uchylnych, to należy wycenić okna rozwierne, zachowując podział jak w projekcie.

Pyt.2.

Okno O/5 wg przedmiaru w ilości 10 szt., natomiast wg zestawienia stolarki 1 szt. Proszę o wyjaśnienie.

Odp.2.

Okno O/5 należy wycenić szt. 1 (tj. okno na klatce schodowej) – oczywisty błąd pisarski w przedmiarze.

Pyt.3.

Drzwi Dz/01 oraz Dz/02 wg przedmiaru drzwi aluminiowe w odporności ogniowej EI 60, wg zestawienia stolarki drzwi PCV bezklasowe. Jakże drzwi należy wycenić?

Odp.3.

Do wyceny należy przyjąć Drzwi Dz/01 oraz Dz/02 aluminiowe, ale tylko Dz/01 w odporności ogniowej EI60 (2szt). Drzwi Dz/02 należy przyjąć jako bezklasowe.

Pyt.4.

W związku z tym, że umowa na roboty zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, prosimy o zawarcie w projekcie umowy zapisów dotyczących klauzuli waloryzacyjnej w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (art. 439 ust. 1 ustawy Pzp).

Odp.4.

W dniu 10.05.2022 roku zamieszczono w niniejszym postępowaniu Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zmianie uległa między innymi treść załącznika nr 5 do SWZ - Wzór umowy, w sposób uwzględniający klauzulę waloryzacyjną, czyli możliwą zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp.

Powyższe informacje stają się częścią SWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej na której publikowana jest specyfikacja i są dla Wykonawców wiążące.

z up. WÓJTA
Krzysztof Nawrocki
SEKRETARZ GMINY

