

Numer sprawy: DZ.7.24.PP

Warszawa, 19.02.2024 r.

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania na: Wykonanie badań kontrolno-pomiarowych instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych oraz badania instalacji odgromowej w budynkach Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1 i budynkach osiedla mieszkaniowego przy ul. Przewodowej i ul. Jałowcowej.

WYJAŚNIENIA

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Nawiązując do zapytania ofertowe go dotyczącą przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej proszę o uszczelnienie co oznacza punkt pomiarowy natężenia oświetlenia. Czy to jest pomiar natężenia oświetlenia jednej lampy oświetlenia podstawowego czy awaryjnego. Czy jeden punkt pomiarowy to średnie natężenie oświetlenia w pomieszczeniu.

Odpowiedź:

Chodzi o pomiar natężenia oświetlenia dróg ewakuacyjnych. W załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert, podano ilość pomiarów na dwa lata. To łączna liczba punktów pomiaru (może ich być więcej w zależności od prowadzonych inwestycji).