

Stargard 26.07.2023 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania **Naprawa uszkodzonej w wyniku pożaru instalacji elektrycznej i AKPiA (budynek dmuchaw na Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie)**, znak sprawy: **NP-50-10/2023**

W dniu 26 lipca 2023 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści zapytania ofertowego. Działając na podstawie § 10 ust. 1 i 2 *Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych* Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. W zawiązku z ukazaniem się ogłoszenia o zamówieniu, pn. Naprawa uszkodzonej w wyniku pożaru instalacji elektrycznej i AKPiA (budynek dmuchaw na Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie), proszę o dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia. Czy macie Państwo projekt wykonawczy lub opis preferowanej technologii wykonania lub przedmiar robót – na wskazanej w ogłoszeniu stronie internetowej nie znalazłem takich informacji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia polega na odtworzeniu istniejącej przed pożarem instalacji. Nie posiada projektu wykonawczego ani przedmiaru robót. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 2 do postępowania – Opis przedmiotu zamówienia wskazał: „Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu”, celem przygotowania rzetelnej oferty.**

**Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego.**