

Pruszcz Gdański, 15 lutego 2019 r.

Znak DL/AK/2019

Dotyczy: Budowa instalacji oczyszczania spalin kotłów OP-130 nr 5 i nr 6 w Elektrociepłowni w Elblągu

Znak sprawy: ZP/EKO/141/2018/AK

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED):
2018/S 228-522628 z dnia 27.11.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z otrzymaniem przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., zwaną dalej „Zamawiającym” pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, ENERGA Wytwarzanie SA, działając w imieniu Zamawiającego udziela następujących odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.):

Pytanie 355

W nawiązaniu do wymagań PFU, rozdział VI.2.2.1, pkt. 1g, prosimy o potwierdzenie konieczności zabudowy windy w obiekcie filtra workowego. Powyższe rozwiązanie nie jest standardowe w tego typu instalacjach i wpływa na wzrost kosztów inwestycyjnych.

Odpowiedź

Zamawiający rezygnuje z zabudowy windy.

Pytanie 376

W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie 298 prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zabudowę klapy żaluzjowej z ułożyskowaniem bezobsługowym na kanale ssawnym wentylatora spalin w celu zachowania regulacyjności wydajnością wentylatora w przypadku zasilania przez układ by-pass falownika.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zabudowę klapy żaluzjowej z ułożyskowaniem bezobsługowym na kanale ssawnym wentylatora spalin.

Pytanie 382

Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej dla istniejących wentylatorów powietrza podmuchowego do kotłów nr 5 i nr 6.

Odpowiedź

Dane zostały udostępnione na serwerze <https://ewcloud.energa-hydro.pl/index.php/s/fBR6CmiQnGuzeOd>

Hasło IOS



Pytanie 384

Czy kanały spalin, które prowadzone są za elektrofiltrami kotła K-5 oraz K-6 i K-7 do komina łączą się w jeden wspólny kanał, czy są to dwa oddzielne kanały jeden pod drugim? Z przekazanej dokumentacji podkładowej nie da się tego jednoznacznie stwierdzić – brak odpowiednich przekrojów.

Odpowiedź

Kanały spalin za elektrofiltrami łączą się w jeden wspólny kanał.

Pytanie 386

Prosimy o przekazanie dokumentacji technicznej podpór istniejących kanałów spalin z elektrofiltrów do istniejącego komina.

Odpowiedź

Dane zostały udostępnione na serwerze <https://ewcloud.energa-hydro.pl/index.php/s/fBR6CmiQnGuzeOd>

Hasło IOS

Pytanie 392

Czy zamawiający jest w posiadaniu aktualnej ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego obiektu oraz spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu. Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego obiektu.

Pytanie 393

Prosimy o udostępnienie informacji na temat stref zagrożenia wybuchem w obrębie budynku kotłowni.

Odpowiedź

Dokument dotyczący stref zagrożenia wybuchem w obrębie kotłowni został zamieszczony na serwerze <https://ewcloud.energa-hydro.pl/index.php/s/fBR6CmiQnGuzeOd>

Hasło IOS.

Pytanie 405

Prosimy o potwierdzenie, że dla rozdzielnic nn 0,4 kV wymagana jest możliwość krótkotrwałej pracy równoległej zasilania.

Odpowiedź

Automatyka SZR/PPZ powinna sprawdzać synchronizm, brak napięcia i umożliwiać przełączanie bezprzerwowo. W przypadku braku synchronizmu napięcie automatyka powinna działać z krótką przerwą. Automatyka SZR powinna mieć możliwość jej zablokowania. Projektant Wykonawcy powinien dokonać analizy warunków pracy równoległej zasilania.

Pytanie 409

16.2.2.1

W 16.2.2.1. „Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie lub istniejące prawa zależne do projektu budowlanego wraz z dokumentacją towarzyszącą dedykowaną wyłącznie do wykonania Instalacji w zakresie rozporządzania i korzystania w celach (...)”



W nawiązaniu do wniosku Wykonawcy z dnia 18.01.2019r w związku z odpowiedzią nr 164 udzieloną przez Zamawiającego w piśmie z dnia 30.01.2019 r którą Zamawiający dokonał zmiany zapisów w dziale 16 w pkt. 16.2.2.1 i 16.2.2.2 ponownie wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego obowiązku przekazania majątkowego prawa autorskiego lub istniejącego prawa zależnego do projektu budowlanego wraz z dokumentacją towarzyszącą z precyzyjnym określeniem iż prawo to dotyczy wyłącznie dokumentacji dedykowanej do wykonania Instalacji będącej przedmiotem zamówienia.

Wykonawca nie może wyrazić zgody na przekazanie praw autorskich do dokumentacji w pojęciu szerokim gdyż przekazanie takich praw autorskich spowodowało by pozbycie się w konsekwencji przez wykonawcę praw do własnej technologii wiedzy traktowanej jako 'know how'

Proponujemy zatem zapis doprecyzować poprzez dodanie w pkt. 16.2.2.1 treści jak w rubryce (4) obok treść podkreślona w kolorze czerwonym

Odpowiedź

Zamawiający zmienia SIWZ w następujący sposób:

Zamawiający zmienia pkt 16.2.2.1 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

16.2.2.1. „Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie lub istniejące prawa zależne do projektu budowlanego wraz z dokumentacją towarzyszącą dedykowaną wyłącznie do wykonania Instalacji w zakresie rozporządzania i korzystania w celach eksploatacji, remontów (również przez firmy zewnętrzne), odtworzenia, rozbudowy, wymiany i modernizacji Instalacji, w tym w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania całości lub ich części w dowolny sposób – wytwarzania dowolną techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie przestrzennej, udzielenia i udostępniania projektu oraz dokumentacji w taki sposób, aby wybrane osoby mogły mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (pola eksploatacji). Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowań projektów oraz dokumentacji, o których mowa powyżej wraz z prawem na udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych), tj. w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, przeróbek, uzupełnień przedmiotowych projektu i dokumentacji w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu. Wykonawca potwierdza, że Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać przedmiotowy projekt lub dokumentację oraz ich opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy remontów lub modernizacji Instalacji. Wykonawca wyraża również zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego osobistych praw autorskich w stosunku do przedmiotowego projektu i dokumentacji dla potrzeb eksploatacji, modernizacji oraz remontów Instalacji, w szczególności poprzez możliwość wprowadzania wszelkich zmian w projekcie i dokumentacji uznanych za konieczne przez Zamawiającego.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich, w imieniu twórców Utworów w zakresie niezbędnym do korzystania z Utworów zgodnie z Umową oraz zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w imieniu twórców. Wykonawca zapewni, że twórcy poszczególnych Utworów zobowiążą się nie wykonywać ich autorskich praw osobistych w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z Utworów zgodnie z Umową. Wykonawca zapewnia, że twórcy poszczególnych Utworów wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego Działu 16, w szczególności upoważnili Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz z prawem do udzielenia dalszego upoważnienia w tym zakresie Zamawiającemu.”

Pytanie 410

16.2.2.2.

„ W odniesieniu do innej dokumentacji niż wskazanej w pkt. 16.2.2.1. (...)”

Ponadto w 16.2.2.2. zamiast słowa „Utwór” powinno używać się „dokumentacja”.

(...) pozostała treść punktu ze zmianą utworów na dokumentacja.

Wnioskujemy o zmianę zapisu w pkt. 16.2.2.2 zgodnie z proponowaną zmianą w Proponowana treść „W odniesieniu do innej dokumentacji niż wskazanej w pkt. 16.2.2.1. (...)” Ponadto wskazujemy iż w 16.2.2.2. zamiast słowa „Utwór” powinno używać się „dokumentacja”.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia pkt 16.2.2.2 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

16.2.2.2 „W odniesieniu do innej dokumentacji niż wskazana w pkt 16.2.2.1 Wykonawca udziela Zamawiającemu bez ograniczenia, co do zakresu i terytorium, niewyłącznych licencji lub dalszych licencji (sublicencji) na czas 5 lat, przekształcających się po upływie tego okresu automatycznie w licencje bądź sublicencje udzielone na czas nieoznaczony z 25 letnim terminem wypowiedzenia. Licencje udzielone przez Wykonawcę Zamawiającemu uprawniają Zamawiającego do wykorzystania Dokumentacji w szczególności w celach eksploatacji, diagnozowania, napraw, remontów i modernizacji Instalacji, w tym w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji lub ich części w dowolny sposób – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie przestrzennej, użyczenia i udostępniania Dokumentacji oraz ich egzemplarzy, w taki sposób, aby wybrane osoby mogły mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (pola eksploatacji). Wraz z licencją lub dalszą licencją (sublicencją) Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji, wraz z prawem na udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych) (tj. w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, przeróbek, uzupełnień Dokumentacji, itp.) w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu. Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższych licencji Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać Dokumentację lub ich opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy remontów lub modernizacji Instalacji. Wykonawca zapewni, że twórcy poszczególnych Dokumentacji zobowiążą się nie wykonywać ich autorskich praw osobistych w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z Dokumentacji zgodnie z Umową. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielania dalszych licencji na korzystanie z Dokumentacji w zakresie uzyskanej przez Zamawiającego licencji.”

Pytanie 411

Czy w posiadaniu Zamawiającego są badania geotechniczne sąsiednich obszarów w stosunku do rejonu przekazanych badań, załączonych do PFU?

Szczególnie dla obszaru na południe od miejsca zarezerwowanego dla IOS, czyli na wschód i południowy wschód od elektrofiltrów. W rejonie tym przewidujemy fundamenty dla konstrukcji wsporczej kanałów spalin.

Jeśli są takie badania (nawet archiwalne) to prosimy Zamawiającego o ich przekazanie.

Odpowiedź

Dane zostały udostępnione na serwerze <https://ewcloud.energa-hydro.pl/index.php/s/fBR6CmiQnGuzeOd>

Hasło IOS

Pytanie 412

Czy Zamawiający będzie mógł usunąć tymczasowy obiekt (budynek?), widoczny na załączonych zdjęciach (załącznik nr 1 do niniejszego pisma) w lewym dolnym rogu każdego?

W miejscu tym chcielibyśmy posadzić fundament nowego komin. Sam komin przewidujemy obok wymienionego obiektu, jednak fundament pod komin musi być na tyle duży, że wykonanie go będzie kolidowało z tym obiektem

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na jego przesunięcie, jest to po stronie Wykonawcy wraz z przełożeniem instalacji i wykonaniem prób funkcjonalnych w celu sprawdzenia poprawności działania po przełożeniu. Biały budynek – kontener (rozdzielnia dla współspalania instalacji WIB-30).




Pytanie 417

Prosimy o odpowiedź, czy w trakcie trwania inwestycji zamawiający dopuszcza czasową możliwość jednoczesnego wyłączenia wszystkich kotłów węglowych. Jeśli tak, to w jakim okresie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia wszystkich kotłów.

Z poważaniem



Pelnomocnik Zarządu
ds. Przetargów

