

Dopiewo, dnia 03 .10.2024 r.

ROA.271.28.2024

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Doposażenie placów zabaw: 1/346 Dąbrówka, 591 Dąbrówka, 216/45 Pałędzie, 445/22 Dąbrowa, 367/1 Konarzewo, 580/142 Skórzewo.**”

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 PZP, przekazujemy poniższe wyjaśnienia:

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie maksymalnych wymiarów strefy bezpiecznej dla huśtawki podwójnej. Z dokumentacji wynika 7,00m x 4,00m natomiast zgodnie z przepisami przy huśtawkach wahadłowych przy max wychyleniu strefa wynosi 7,50m.

Odpowiedź: Wartość 7,00 m została podana na podstawie urządzeń, które były brane pod uwagę podczas wykonywania szacunków. Dopuszczamy również powiększenie zasięgu strefy bezpiecznej do 7,50 m.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści huśtawkę wagową ze stali nierdzewnej o wymiarze strefy 2,40m x 5,40m.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści huśtawki wagowej ze stali nierdzewnej o wymiarach strefy 2,40m x 5,40m, ponieważ przekracza możliwości terenu, na którym ma zostać posadowiona.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o frakcji 0,2-2 mm?

Odpowiedź: Nie, aktualna norma PN-EN 1176-1:2017-12 wskazuje, że jako nawierzchnię amortyzującą, bez konieczności przeprowadzania badania wg PN-EN 1177, można stosować piasek lub żwir płukany o frakcji 0,25-8 mm.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zmianę wykonania elementów urządzeń zabawowych wykonanych ze stali nierdzewnej na stal czarną ocynkowaną i malowaną proszkowo

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastąpienia stali nierdzewnej stalą ocynkowaną malowaną proszkowo.

Pytanie nr 5

Czy nawierzchnia bezpieczna ma być tylko pod urządzenia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Nawierzchnia bezpieczna ma zostać wykonana pod zestawem sprawnościowym, drabinką ze ścianą wspinaczkową oraz przepłotnią skośną dwustronną, czyli trzema nowymi urządzeniami.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod następującymi urządzeniami:

Huśtawka łączona w Dąbrowie ul. Rolna

Zestaw zabawowy w Dąbrówce ul. Dębowa

Czworobok sprawnościowy w Dąbrówce ul. Pałacowa/Koronna

Drażki gimnastyczne w Dąbrówce ul. Pałacowa/Koronna

Odpowiedź: Nie, strefa bezpieczna nie jest wymagana lub już istnieje.

Zmianie w przedmiotowym zakresie ulegają także zapisy ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ i załączników do SWZ, ponadto na podstawie z art. 286 ust. 2 Pzp zmienia się:

- terminu składania ofert do **08.10.2024r. do godz.11.00,**
- terminu otwarcia ofert **08.10.2024r. godz. 11.30,**
- terminu związania ofertą do **06.11.2024r.**

Wójt Gminy Dopiewo



Sławomir Skrzypczak

Podinspektor
ds. zamówień publicznych

Agnieszka Lewandowska

Kierownik Referatu
Mienia Komunalnego

Agnieszka Matuszyńska

Podinspektor
Nadstępcu

mgr inż. Patrycja Nadstoga

Zastępca Wójta

Aleksandra Rutyna