



Nr postępowania: ZPP.271.2.3.2023

Nr ogłoszenia o zamówieniu 2023/BZP00059850/01 z dnia 26.01.2023 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 2 na zadanie pn. „**Modernizacja drogi gminnej nr 226040G w Lubichowie, ul. Dworcowa**” - znak sprawy **ZPP.271.2.3.2023**.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu, na które udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

Projekt wykonawczy zakłada zastosowanie na podbudowę kruszywa łamanego 0/31,5 o stopniu przekruszenia C90/3 czy zamawiający dopuszcza możliwość zamiany tego kruszywa na kruszywo o gorszych parametrach tj. np. C50/30 lub kruszywo betonowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany kruszywa.

Pytanie nr 2:

Uprzejmie proszę o podanie grubości warstwy odsączającej oraz mieszanki związanej cementem pod jezdnią. Na przekroju są to odpowiednio 10 i 15 cm, a w opisie technicznym po 17 cm.

Odpowiedź:

Grubość warstwy odsączającej oraz mieszanki związanej cementem pod jezdnią zgodnie z przekrojem odpowiednio 10 i 15 cm.

Pytanie nr 3:

W przedmiarze w pozycji nr 31 wskazano do zastosowania kolorową kostkę betonową grubości 6 cm. Proszę o wskazanie miejsca jej zastosowania oraz podanie koloru.

Odpowiedź:

Kolorowa kostka betonowa zastosowana jest w pasie wzdłuż krawężnika na chodniku o szerokości 0,2m- kolor żółty.



Pytanie nr 4:

Proszę o jednoznaczne określenie typu lamp do zastosowania. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia są to lampy solarne, w opisie technicznym projektu lampy z turbiną wiatrową, a w załączniku dotyczącym oświetlenia przejść dla pieszych lampy hybrydowe.

Odpowiedź:

Należy zastosować lampy solarne z turbiną wiatrową zgodną ze specyfikacją.

Pytanie nr 5:

Na przekroju widnieje warstwa geowłókniny separacyjnej, której nie wskazano w opisie technicznym, ani w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Proszę o informację czy należy tę geowłókninę ułożyć.

Odpowiedź

Ze względu na rozbudowaną infrastrukturę podziemną geowłókniny nie stosujemy.

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

Z poważaniem,
WÓJT GMINY
Andrzej Toczek

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:

1. Strony postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/lubichowo>.



Lubichowo
Zielona Gmina Kociewia

2. aa
A. G. B.

Urząd Gminy Lubichowo

ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

tel. (58) 58 85 221 , (58) 58 85 226 fax: (58) 58 85 340, email: ug@lubichowo.pl

www.lubichowo.pl