



Białe Błota 25.02.2021 r.


Dr.1520.71.2021

Referat Inwestycji
w miejscu**Dotyczy: warunki odprowadzenia wód opadowych.**

W odpowiedzi na pismo RI.7013.18.2.2021.PRII z dnia 9 lutego 2021 r. informuję, że sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Gronowej w Białych Błotach nie jest przystosowana do odprowadzenia wód opadowych i pośniegowych z przyległych posesji. Wobec powyższego posesja zlokalizowana na działce nr 2152 w Białych Błotach nie ma możliwości przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Wobec powyższego odwodnienie przedmiotowego terenu oraz projektowanej zabudowy należy doraźnie rozwiązać w granicach działki. Wskazane jest, aby wody opadowe z dachu rozprowadzane były po terenie z możliwością wchłonięcia w grunt poprzez system retencyjno-rozsączający.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 29 *Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* „Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione” oraz art. 478 ustawy *Prawo Wodne* „Kto:

- 1) wbrew przepisowi art. 234, ust 1 zmienia kierunek i natężenie odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych lub kierunek odpływu ze źródeł, lub odprowadza wody, lub wprowadza ścieki na grunty sąsiednie,
- podlega karze grzywny.”

z up. Wójta
Kierownik Referatu Dróg
i Gospodarki Odpadami

Michał Kostkowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a