

SRZP261-0006/21

sprawa: *dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S Kromotów – Kiełkowice”.*

### **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (II)**

- I. Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), w związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie nr 1:**

Pkt 20 Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczy materiałów z rozbiórek. Prosimy o jednoznaczne określenie które materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego oraz wskazanie dokładnej lokalizacji placu składowego Inwestora, na który należy przetransportować materiały pochodzące z rozbiórki.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyjaśnia, iż dokonuje zmiany treści Załącznika Nr 1 do SWZ tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia w pkt. 20.**

**Pytanie nr 2:**

Proszę o określenie na jakiej posypce powinna zostać ułożona betonowa kostka brukowa:  
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 (przekroje konstrukcyjne )  
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (STWiORB)

**Odpowiedź:**

**Betonowa kostka brukowa powinna zostać ułożona na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.**

**Pytanie nr 3:**

Na rysunku PZT cz4 zaznaczono wjazd o nawierzchni z kostki granitowej. Brak takiej pozycji w Przedmiarze. Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie odpowiedniej pozycji do Przedmiaru.

**Odpowiedź:**

**Jest to istniejący wjazd od jezdni ograniczony krawężnikiem. Nie ma potrzeby dodawania pozycji przedmiaru.**

**Pytanie nr 4:**

W przedmiarze w pozycjach 11 i 12 na warstwę wyrównawczą przewidziano masę bitumiczną AC8W, natomiast w projekcie na rysunkach przekrojów konstrukcyjnych znajduje się informacja że warstwę wyrównawczą należy wykonać z mieszanki AC11W. Proszę o określenie jakiej mieszanki mineralno-asfaltowej należy użyć do warstwy wyrównawczej.

Proszę również o dodanie odpowiedniej Specyfikacji technicznej.

**Odpowiedź:**

**Warstwę wyrównawczą należy wykonać z mieszanki AC11W. Przedmiar robót został skorygowany. Specyfikacja techniczna zostanie uzupełniona.**

**Pytanie nr 5:**

Proszę o dodanie Specyfikacji technicznej dla masy mineralno-asfaltowej AC22P, która przewidziana jest do wykonania robót z pozycji 13 przedmiaru -"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową.

**Odpowiedź:**

**Specyfikacja techniczna zostanie uzupełniona.**

**Pytanie nr 6:****dot. § 1pkt 3 PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY**

Wykonawca wnosi o usunięcie oświadczenia w zakresie zapoznania się ze stanem technicznym terenu i braku zastrzeżeń. Zgodnie z art. 99 pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Zamawiający (w sprawie KIO 1402/17) nie mają prawa zastąpić nakazaniem Wykonawcom przeprowadzenia wizji lokalnej, czynności uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia. Jeżeli uszczegółowienie opisu jest obiektywnie możliwe do przeprowadzenia, musi zostać przedstawione przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający przychyliła się do wniosku. Z § 1 Projektowanych postanowień umowy usuwa się ust. 3 w całości.**

**Pytanie nr 7****dot. § 1pkt 5 PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY**

Wykonawca wnosi o wskazanie hierarchii stosowania dokumentów w przypadku wystąpienia rozbieżności.

**Odpowiedź:**

**Umowa wraz z dokumentami określonymi w § 1pkt 5 Projektowanych postanowień umowy stanowią całość i żaden z dokumentów stanowiących integralną część umowy nie ma „pierwszeństwa” przed innymi dokumentami.**

**W przypadku „rozbieżności” umowę interpretuje się łącznie ze wszystkimi załącznikami, nie zaś każdy dokument odrębnie w oderwaniu od całości – z zastosowaniem reguł interpretacyjnych określonych w art.65 §1 Kodeksu Cywilnego.**

**Pytanie nr 8****dot. § 4 pkt 18 PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY**

Czy w myśl proponowanych zapisów projektu umowy wytwórcą frezu, czyli odpadu o kodzie 17 03 02 (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) jest Zamawiający tym samym zdejmując z Wykonawcy odpowiedzialność posiadacza odpadów – co wiązałoby się dla Wykonawcy wyłącznie z odpowiedzialnością Wykonawcy za

transport odpadów zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów?

Czy wytwórcą frezu, czyli odpadu o kodzie 17 03 02 (w myśl zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) jest Wykonawca – a jeżeli tak, czy Zamawiający może przedłożyć Decyzję o zezwoleniu na zbieranie lub przetwarzanie odpadów uwzględniającą miejsce, do którego Wykonawca miałby przekazać odpad?

Czy dla ww. miejsca przetwarzania lub zbierania odpadów utworzono miejsce prowadzenia działalności w BDO? Prosimy o podanie numeru miejsca prowadzenia działalności.

**Odpowiedź:**

**Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych podczas wykonywania robót budowlanych, będących przedmiotem umowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.12.2013 r. o odpadach. Przez odpady budowlane należy rozumieć wszelkiego rodzaju materiały pochodzące z robót ziemnych lub z rozbiórki, w tym destrukcji asfaltowej, nie nadające się do ponownego wbudowania lub odzysku. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wywozu odpadów na wybrane przez siebie składowisko i poniesienie kosztów składowania i/lub utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów i jest to warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.**

**W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 7 do SWZ tj. Projektowanych postanowień umowy, poprzez usunięcie dotychczasowego zapisu § 4 ust. 18 w całości.**

**Pytanie nr 9**

**dot. § 6 pkt 10 PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY**

Czy wyłączenia w zakresie zgłaszania dotyczą umów o wartości poniżej słownie: pięć tysięcy złotych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, iż wyłączenia w zakresie zgłaszania dotyczą umów, których przedmiotem są dostawy i usługi o wartości poniżej słownie: pięć tysięcy złotych.**

**Pytanie nr 10**

**§ 8 pkt 5 PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY**

Prosimy o zwiększenie fakturowania częściowego do 90% ceny ofertowej brutto. Chcielibyśmy podkreślić fakt, że w przypadku fakturowania częściowego poniżej 90% ceny ofertowej brutto Wykonawcy będą musieli kredytować wykonywane roboty co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie ceny ofertowej w przetargu

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.**

**Pytanie nr 11**

STWiORB dołączone do dokumentacji w zakresie wykonania robót asfaltowych oparte są na nieaktualnych wytycznych technicznych. Prosimy o zmianę specyfikacji w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

**Specyfikacja techniczna zostanie zaktualizowana.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mas mineralno-asfaltowych opartych na aktualnych dokumentach technicznych tj. WT 2 2014 część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne oraz WT-2 2016 część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie

aktualnych STWiORB w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający wymaga zastosowania mas mineralno-asfaltowych opartych na aktualnych dokumentach technicznych tj. WT 2 2014 część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne oraz WT-2 2016 część II. Specyfikacja techniczna zostanie zaktualizowana.**

#### **Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do warstwy wiążącej asfaltu 35/50 zamiast wskazanego w specyfikacji 50/70. Asfalt 35/50 jest zgodny z aktualnymi wytycznymi technicznymi w tym zakresie i zapewnia osiągnięcie lepszych parametrów funkcjonalnych mieszankom mineralno-asfaltowym.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do warstwy wiążącej asfaltu 35/50 zamiast wskazanego w specyfikacji 50/70.**

#### **Pytanie nr 14**

Opis techniczny w Projekcie Budowlanym oraz przedmiar robót zawierają opis podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej z AC 22P, natomiast STWiORB dołączone do kontraktu nie zawierają takiej specyfikacji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o stosowną specyfikację w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

**Specyfikacja techniczna zostanie uzupełniona w powyższym zakresie.**

#### **Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego w mieszankach na warstwę podbudowy i warstwę wiążącą?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego w mieszankach na warstwę podbudowy i warstwę wiążącą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.**

#### **Pytanie nr 16**

**dot. Wymagania dla mieszanek MMA –**

Opis techniczny definiuje cel i zakres opracowania jako „Celem opracowania jest przebudowa drogi ze wzmocnieniem nawierzchni i przystosowanie jej do zwiększonego obciążenia ruchem **KR-3 i nacisku na oś 110**” natomiast w udostępnionym STWiORB dot. mieszanek mineralno bitumicznych wymagania odnoszą się do mieszanek na ruch lekki KR 1-2. Jeżeli Zamawiający wymaga przystosowania drogi do zwiększonego obciążenia ruchem **KR-3** prosimy o załączeniu odpowiednich STWiORB.

**Odpowiedź:**

**Specyfikacja techniczna zostanie zaktualizowana zgodnie z celem opracowania (ruch KR-3)**

- II. Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 284 ust. 3 i art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), w związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ, jak również koniecznością przygotowania uzupełniających dokumentów zamówienia (tj. STWiORB), zmienia treść SWZ w następującym zakresie :

#### **1) Rozdział XVIII SWZ - Miejsce i termin składania ofert:**

**było:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl)

pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/cuw\\_zawiercie](https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 05.05.2021 r. do godziny 10.00.

**jest:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/cuw\\_zawiercie](https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 10.05.2021 r. do godziny 10.00.**

**2) Rozdział XIX SWZ - Otwarcie ofert**

**było:**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 05.05.2021 r. o godz. 10.30.

**jest:**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **w dniu 10.05.2021 r. o godz. 10.30.**

**3) Rozdział XVII SWZ - Termin związania ofertą**

**było:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04.06.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**jest:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 08.06.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**4) Załącznik Nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy**

**było:**

8) Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia składania ofert podanego w SWZ tj. do dnia 04.06.2021 r.

**jest:**

8) Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia składania ofert podanego w SWZ tj. **do dnia 08.06.2021 r.**

**5) Załącznik Nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 1 ust. 3:**

**było:**

3. Wykonawca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z opisaną w ust.2 dokumentacją oraz stanem technicznym terenu, na którym wykonywane będą roboty budowlane i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

**jest:**

***zapis usunięto w całości.***

**6) Załącznik Nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 4 ust. 18:**

**było:**

18. Destrukt asfaltowy jest własnością Zamawiającego (Inwestora), który wskaże miejsce jego odwozu.

**jest:**

***zapis usunięto w całości.***

**7) Załącznik Nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 20:**

**było:**

Przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórki wskazanych przez Zamawiającego. Wskazane przez

Zamawiającego materiały, które nadają się do ponownego użycia lub zabudowy stanowią własność Zamawiającego. Pozostałe materiały zutilizowane zostaną przez Wykonawcę prac. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczony materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 10 km.

**jest:**

**20. Przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórki wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Wskazane przez Zamawiającego materiały, które nadają się do ponownego użycia lub zabudowy i nie są odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2013 r. o odpadach stanowią własność Zamawiającego. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczony materiały i części, do których zastrzega sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 12 km.**

#### **8) Załącznik Nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, (pkt 13 Zakresu robót)**

**było:**

13. Wykonanie wszelkich robót ziemnych, przygotowawczych i rozbiórkowych, wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w tym również wywóz i utylizacja zbędnych materiałów oraz odwóz w miejsce wyznaczone materiałów nadających się do ponownego wykorzystania. Demontaż i utylizacja powinny odbywać się zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi odpadów.

**jest:**

**13. Wykonanie wszelkich robót ziemnych, przygotowawczych i rozbiórkowych, wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w tym również wywóz i utylizacja zbędnych materiałów oraz odwóz w miejsce wyznaczone materiałów nadających się do ponownego wykorzystania. Demontaż i utylizacja powinny odbywać się zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi odpadów.**

Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych podczas wykonywania robót budowlanych, będących przedmiotem umowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.12.2013 r. o odpadach. Przez odpady budowlane należy rozumieć wszelkiego rodzaju materiały pochodzące z robót ziemnych lub z rozbiórki, w tym destrukta asfaltowy, nie nadające się do ponownego wbudowania lub odzysku. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wywozu odpadów na wybrane przez siebie składowisko i poniesienie kosztów składowania i/lub utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów i jest to warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

*Zatwierdził*  
*Dyrektor Centrum Usług Wspólnych*  
*- Patrycja Kowalska*