



RZ.1.3.434.8.2023.TN

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976
woj. podkarpackie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Łańcut, w odpowiedzi na pismo z dnia 28.03.2023 r. w sprawie wydania warunków technicznych przejścia pod potokiem Terliczka w km 4+790 na dz. nr ewid.3574 celem "Przebudowy sieci kanalizacji tłocznej z msc. Łukawiec w kierunku oczyszczalni ścieków Łąka", gm. Trzebownisko na działkach o nr. ewid.4073, 3574, 4131, 3206/1, 1651, 4111, 4168 położonych w/m Łące oraz na działkach ewid.3854, 3489, 3414, 3338 położonych w/m Łukawiec gm. Trzebownisko podaje warunki techniczne dla w/w inwestycji:

1. Przekroczenie potoku Terliczka w km 4+790 należy wykonać metodą bezwykopową na głębokości min. 1.50 m liczonej od rzędnej dna istniejącego cieku do rzędnej góry rury osłonowej.
 2. Komory: przewiertową i kontrolną należy usytuować w odległości min. 4,0 m od górnych krawędzi skarp brzegowych cieku.
 3. Zgodnie z art. 389, pkt 9 oraz art. 17 ust.1, pkt 4 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem cieku Terliczka rurociągiem PE 100-RC 225x 13,4 w rurze osłonowej o średnicy PE fi 355x 21,1 w km 4+790 wymagane jest uzyskanie stosownej zgody wodnoprawnej.
 4. Roboty przy przekroczeniu cieku podlegają odbiorowi w celu protokolarnego sprawdzenia zgodności wykonanych robót z uzgodnioną dokumentacją techniczną i pozwoleniem wodnoprawnym (w przypadku metody bezwykopowej podstawą odbioru będzie kopia przekroju przewiertowego).
 5. Utrzymanie przejścia rurociągiem wodociągowym w należytym stanie technicznym po wykonaniu inwestycji należy do inwestora zadania.
 6. W przypadku przerwania ciągów drenarskich należy je zabezpieczyć przed zamuleniem, a następnie dokonać naprawy układając dreny na korytkach drewnianych wykonanych z desek o grubości 32 mm i szerokości 120 mm ułożonych na zagęszczonym podłożu i zakotwionych w gruncie rodzimym.
- Jednocześnie tut. Jednostka pragnie nadmienić, że po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego dla w/w inwestycji należy zawrzeć umowę użytkowania gruntów Skarbu Państwa pod wodami (działka nr ewid.3574 – potok Terliczka), wynikającą z art.261 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze. zm). Wniosek w tej sprawie należy skierować do RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów.

Otrzymują:

1. Adresat + klauzula RODO
2. Aa

Kierownik
Nadzoru Wodnego

Tadeusz Pięta