



tel. 61 860 59 00
tel. 61 860 59 11
fax. 61 860 59 14



ul. Grunwaldzka 250B
60-166 Poznań



wi-poznan@piorin.gov.pl



piorin.gov.pl

Poznań, 24.05.2022 r.

Znak sprawy: DA.272.3.2022

Do zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania „Przetargowa pl.”

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1. Ustawy pn. „Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu”

Pytania i odpowiedzi

W dniu 23.05.2022 r. wpłynęły następujące pytania do postępowania DA.272.3.2022

Pytanie 1:

pytania uzupełniające do stolarki:

- Które kwatery mają być stałe, które uchylne?
- Czy montaż w murze, czy w warstwie ocieplenia (tzw. ciepły montaż)?
- Czy drzwi ppoż. są zewnętrzne czy wewnętrzne?
- Jakiego jest wymagane wyposażenie drzwi (kontrola dostępu, ewakuacja, napowietrzanie itp.)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że okna są pojedyncze po 4, w każdym z nowo powstałych pokoi, są to okna aluminiowe rozwarto – uchylne, montowane w murze, drzwi ppoż. są wewnątrz budynku i nie wymagają specjalnego wyposażenia.

Pytanie 2:

Proszę o wyznaczenie dnia do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu w dniu 27 maja br. o godzinie 10:00

z up. WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA
W POZNANIU

Elżbieta Strzelczyk
Zastępca Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa