

Warszawa, dn. 11-03-2021 r.  
GR/PP/JK/4137/2021

Robimart Sp. z o.o.  
ul. Mechaników 1A/3  
05-800 Pruszków

**Dotyczy:** Koncepcji usunięcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi kolidującymi z przebudową ul. Dworcowej w m. Piastów i ul. Bodycha w m. Reguły gm. Michałowice.

W nawiązaniu do pisma otrzymanego w dniu 15-01-2021 r., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa informuje, że akceptuje wstępnie koncepcję usunięcia kolizji w zakresie sieci SN – 15 kV. W zakresie usunięcia kolizji z sieciami nN – 0,4 kV należy uwzględnić poniższe uwagi:

- nie akceptujemy rozwiązania kolizji przy skrzyżowaniu z ulicą Sienkiewicza, w którym projektowa linia napowietrzna nN krzyżuje się z drogą pod bardzo ostrym kątem. Proszę zaprojektować dodatkowy słup lub projektować ten odcinek kablem.
- zasilanie posesji na działce nr 99/9 jest wykonane przyłączem kablowym nN – 0,4 kV, dlatego odtworzenie zasilania należy projektować przyłączem kablowym nN – 0,4 kV.

Jednocześnie informujemy, że w dokumentacji technicznej należy uwzględnić obowiązującą numerację stacji, odłączników i złączy, tj. na początku numeru należy podawać 01, który jest zarezerwowany dla RE Pruszków.

Projekt budowlany i wykonawczy należy uzgodnić w Dziale Przyłączy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.



PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Warszawa  
Wydział Przyłączeń Rozwoju  
Kierownik  
Marek Brodziak

Do wiadomości:

1. GR/PP