



Warszawa, dnia 18 marca 2022 r.

## INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Nr sprawy: SZI-SZP.2612.5.2022

*Dotyczy: trybu podstawowego z możliwością negocjacji – Sprawa 6/302/2022*

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wykonanie robót budowlanych dla zadania: **Remont budynku magazynowego nr 91 w Kazuniu – Sprawa 6/302/2022**, informuje:

### Pytanie nr 4:

Z jakiego materiału mają być wykonane bramy dwuskrzydłowe wg opisu mają być to bramy PCV. Prosimy o potwierdzenie, że zapis odnośnie stolarki PCV dotyczy zarówno okien jak i drzwi.

### Odpowiedź:

Zapis w Projekcie Budowlanym odnośnie stolarki PCV dotyczy tylko okien, natomiast bramy zewnętrzne do magazynów muszą być stalowe ocieplone (drzwi i ościeżnica) z zamkami antywłamaniowymi.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wykonanie robót budowlanych dla zadania: **Remont budynku magazynowego nr 91 w Kazuniu – Sprawa 6/302/2022**.

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU

plk Krzysztof OSOWICKI