



Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Prace wykończeniowe w Przedszkolu w Łęgu**”, (ogłoszenie nr 2024/BZP 00655220 z dnia 16.12.2024 r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie określił współczynnika absorpcji dźwięku (α_w) dla materiałów paneli akustycznych, które mają zostać zastosowane. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby materiały te spełniały normy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi czasu pogłosu dla przestrzeni przeznaczonych dla przedszkoli, określonymi w normie PN-B-02151-4:2015-06 („Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 4: Wymagania dotyczące czasu pogłosu i wskaźnika zrozumiałości mowy w pomieszczeniach”). Dodatkowo, mając na uwadze, że norma wskazuje zalecany czas pogłosu dla przestrzeni przedszkolnych, czy Zamawiający uzna, że materiał spełnia wymagania akustyczne, jeżeli jego współczynnik α_w wynosi co najmniej 0,9?
2. W Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający zaznaczył, że należy zastosować wyłącznie materiały testowe i dopuszczone do użytku w przestrzeni publicznej, w tym na drogach ewakuacyjnych. Czy Zamawiający, mając na uwadze obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, potwierdza, że materiały akustyczne, w tym okładziny sufitowe, muszą posiadać klasę reakcji na ogień co najmniej B-s2, d0 zgodnie z normą PN-EN 13501-1?
3. Proszę o zamieszczenie przedmiarów oraz projektów technicznych umożliwiających przygotowanie wyceny.”

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Tak, Zamawiający wymaga, aby materiały te spełniały normy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi czasu pogłosu dla przestrzeni przeznaczonych dla przedszkoli, określonymi w normie PN-B-02151-4:2015-06. Tak, Zamawiający uzna, że materiał spełnia wymagania akustyczne, jeżeli jego współczynnik α_w wynosi co najmniej 0,9.
2. Tak, materiały akustyczne zastosowane w korytarzach (drogach ewakuacyjnych) muszą posiadać klasę reakcji na ogień co najmniej B-s2, d0, zgodnie z normą PN-EN 13501-1.
3. Zamawiający do OPZ załączył zestawienie wyposażenia wnętrz. Ponadto jest załączony projekt aranżacji i wizualizacji wnętrz wraz z opisami, niezbędnymi do przygotowania wyceny i złożenia oferty. Projekt techniczny do tego rodzaju prac nie jest wymagany.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza

Przemysław Bloch
Kierownik Skrytki

ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

tel. (52) 395 48 10
EPUAP:/M_CZERSK/SkrytkaESP

urząd Miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

Otrzymują:

1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>

2) a/a