

Zbiornik w stadium użytkowym - obsypany, pusty

**Stateczność zbiornika zapewniona przy opasce o szerokości 20 cm wzdłuż**  
**Nie wolno wyłączać pomp przed obsypaniem zbiornika lub jego wypełnieniem**  
**wodą do wysokości minimum 1,0 m**