

Nowy Sącz, dnia 11 kwietnia 2022r.

Nasz znak: 271.2.12.2022

Do Wykonawców

Zamawiający informuje, iż w dniu 29.03.2022r., 08.04.2022r. oraz 11.04.2022r. wpłynęły zapytania co do treści SWZ w postępowaniu pn. : „**Rozbudowa drogi nr 293123K (ul. Jana Pawła II) w km od 0+040 do km 1+517 oraz budowa drogi łączącej ulice ul. Jana Pawła II, ul. Smolika i ul. 29 Listopada w m. Nowy Sącz**”.

Treść pytania: 1. Proszę o informację odnośnie sposobu prowadzenia kabli zasilających oświetlenie uliczne. Czy kable zasilające będą montowane w jednej z rur kanału technologicznego? Kto ma wykonywać ten zakres - przedmiar instalacji elektrycznych nie uwzględnia tych kabli? 2. Proszę o informację czy do zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym jest wymagana dostawa i montaż skrzynek sterowania oświetleniem SO? 3. Proszę o informację w jaki sposób ma być wykonane uziemienie słupów oświetleniowych?

Odpowiedź:

W ramach przebudowy linii oświetlenia ulicznego należy przewidzieć rurę o przekroju min. fi 75 zarezerwowana dla oświetlenia ulicznego wraz z kanałem technologicznym. Należy również przewidzieć ułożenie uziemienia liniowego w formie płaskownika o przekroju 25x4mm. Na rysunku zaznaczono miejsca SO.

Treść pytania:

Czy na dzień składania ofert wszystkie działki na których będzie realizowana w/w inwestycja będą własnością Miasta Nowy Sącz? Jeżeli na dzień składania ofert Miasto Nowy Sącz nie będzie właścicielem wszystkich działek, na których będzie realizowana w/w inwestycja, czy Zamawiający może podać numery działek które będą przeznaczone do przejęcia na rzecz Miasta Nowy Sącz przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Na dzień składania ofert wszystkie działki na których będzie realizowana w/w inwestycja będą własnością Miasta Nowy Sącz.

Treść pytania:

W załącznikach do SWZ brak jest załącznika nr 1a. Czy Zamawiający może udostępnić załącznik 1a?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SWZ w rozdziale XI ust.3:

Było:

- Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ oraz załącznikiem nr 1a do SWZ (...)

Jest:

- Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ (...)

Treść pytania:

Czy Zamawiający może udostępnić dokumentację projektową w formacie, który umożliwia przeglądanie plików w programie AutoCAD?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może udostępnić dokumentację projektową w formacie, który umożliwia przeglądanie plików w programie AutoCAD.

Treść pytania: Czy w obszarze przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej Orange, znajdują się kable światłowodowe Operatorów Alternatywnych, które należy przewidzieć do przebudowy?

Odpowiedź:

Tak, w obszarze przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej Orange, znajdują się kable światłowodowe Operatorów Alternatywnych, które należy przewidzieć do przebudowy. Zostały one ujęte w przedmiarze.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.