


Istn. kabel zasilający  
wymienić na YKY 5x25 mm<sup>2</sup>  
zabezpieczenie od strony zasilania;  
dostosować do przekroju kabla

UWAGI:  
Koloriem czerwonym zaznaczono obwody nowe i modernizowane.  
Pozostałe obwody pozostawić bez zmian

Układ sterowy: TN-C-S

Ochrona przed porażeniami:  
samoczynne szybkie wyłączenie zasilania

W razie przekroczenia mocy umownej po zaistnieniu  
klimatyzatorów należy wystąpić do Zakładu Energetycznego  
o zwiększenie mocy umownej o 12 kW.  
Uruchomienie klimatyzatorów możliwe po zwiększeniu  
mocy umownej



Inwestor:  
**Starostwo Powiatowe  
w Wołominie  
ul. Asfaltowa 1  
05-200 Zagośćciniec**

Jednostka projektowa:  
**GAMMA  
Paweł Sikorski  
ul. Vincenta van Gogha 3B/36A  
03-188 Warszawa**

Etap:  
**Projekt budowlano-wykonawczy**

Tytuł projektu:  
**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Zespołu  
Szkół w Wołominie, przy ul. Legionów 85**

Opracował:  
**mgr inż. Lukasz Tomaszewski  
nr upr.: MAZ0594/PWBE/16**

Podpis:  
**Opracował:**

**mgr inż. Paweł Sikorski**

Podpis:

Tytuł rysunku:  
**Schemat elektryczny - rozdzielnica RP**

Data:	Skala:	nr rysunku	nr arkusza
15-11-2021	--	E07/R01	1/1