

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. KAŻDY Z RYSUNKÓW NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZŁOŻONEJ Z PROJEKTU BUDOWLANEGO I PROJEKTU WYKONAWCZEGO, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZĄ OPRACOWANIA BRANŻOWE ORAZ OPIS PROJEKTU.
3. WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
5. O WSZELKICH ROZBIEŻNOŚCIACH POMIĘDZY DOKUMENTACJĄ A SYTUACJĄ NA BUDOWIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE INFORMOWAĆ PROJEKTANTA
6. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W ŚWIETLE ŚCIAN SUROWYCH.
7. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
8. NIE NALEŻY DOMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW.

ZAKRES ROBÓT:
1. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA 0,032 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubość 13cm
2. OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ GRANULATEM WEŁNY SKALNEJ O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA 0,038 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubość 24cm
3. OCIEPLENIE BALKONÓW STYROPIANEM PIR O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA 0,022 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubość 2/5cm, Z WYKOŃCZENIEM PŁYTKAMI GRESOWYMI
4. OCIEPLENIE DACHU SKOŚNEGO WEŁNĄ MINERALNĄ O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA 0,036 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubość 5cm
5. DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ KRAT OKIENNYCH, ORAZ ODMALOWANIE ICH NA KOLOR RAL 8017.
6. WYMIANA WYRÓŻNIONEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM)
7. WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH OKIENNYCH W OKNACH ISTNIEJĄCYCH
8. WYMIANA SYSTEMU ORYNNOWANIA RS1/RS2 śr.100mm, Z RYNNĄ 150mm. RS3/RS4 śr. 90mm Z RYNNĄ 135mm
9. DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH
10. WYKONANIE COKOŁU Z PŁYTEK KLINKIERowych

LEGENDA
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE
- PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
- DETALE (OPRACOWANIE WG PT)
- PARPETY DO WYMIANY

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- TYNK WAPIENNO-PIASKOWY
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
- STYROPIAN
- MUR Z CEGŁY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
- KLEJ UNIWERSALNY

13 cm STYROPIAN, O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA λ=0.032[W/(m*K)] LUB LEPSZYM
0,5 cm TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY na warstwie siatki zatopionej w kleju

SZ2 ŚCIANA W GRUNCIE
- TYNK WAPIENNO-PIASKOWY
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
- STYROPIAN
- MUR Z CEGŁY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
- TYNK WAPIENNO-PIASKOWY

STR STOP NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ
- TYNK WAPIENNO-PIASKOWY
- STROP Z PŁYTY ŻERAŃSKIEJ
- PŁYTA CEMENTOWO-WIÓROWA NA SPOIWIE CEMENTOWYM
- TYNK LUB GŁADŹ CEMENTOWA

24 cm GRANULAT WEŁNY SKALNEJ, O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA λ=0.038[W/(m*K)] LUB LEPSZYM

PG PODLOGA NA GRUNCIE
- PŁYTY OKŁADZINOWE CERAMICZNE, TERAKOTA
- TYNK LUB GŁADŹ CEMENTOWA
- CHUDY BETON
- 2xPAPPANA LEPIKU
- GRUZOBETON

DS DACH SKOŚNY
- BLACHA TRAPEZOWA
- DESKOWANIE
- PŁYTY KORYTKOWE
- ŚCIANKI AZUROWE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH

B BALKON
- PŁYTKI GRESOWE
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- MATA USZCZELNIAJĄCA
- WARSTWA ZBROJNA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

2cm PŁYTY PIR O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA λ=0.022[W/(m*K)] LUB LEPSZYM
- ZAPRAWA KLEJĄCA

min.1cm WARSTWA SPADKOWA
- PŁYTA BALKONU
- ZAPRAWA KLEJĄCA

5cm PŁYTY PIR O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA λ=0.022[W/(m*K)] LUB LEPSZYM

0,5 cm TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY na warstwie siatki zatopionej w kleju

DS2 DACH SKOŚNY NIŻSZY
- BLACHA TRAPEZOWA RAL 8017 LUB ZBLIŻONY

5cm WEŁNA MINERALNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA λ=0.036[W/(m*K)] LUB LEPSZYM
- PAROIZOLACJA
- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHOWA

Karol Bulanda
BULANDA Architekci
Słopnice 859, 34-615 Słopnice
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

NAZWA OBIEKTU:	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
ETAP:	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Karol Bulanda MPOIA/027/2017
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Magdalena Trąd
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PODDASZA
SKALA: 1:100	DATA: CZERWIEC 2022
NR RYS.:AW.04	