

## WYKONAWCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

**DOTYCZY;** „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Grybów”  
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróże, Wyskitna – Bredechów  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróże-Kowalnia

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023., poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

### Pytanie nr 1 Wykonawcy:

Proszę o odpowiedź w kwestii zapisów w dokumentacji dotyczących konieczności posiadania certyfikatu CE dla kompletnej pompowni sieciowych kanalizacji sanitarnych; Przepompownia ścieków jest obiektem budowlanym. Jest wytwarzana jednostkowo, w nieseryjnym procesie produkcyjnym oraz wbudowywana na zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej\*. Nie podlega normie EN 12050-1:2002, co jednoznacznie określa nowelizacja normy EN 12050-1:2015z dn. 05.05.2015 pkt1. ak.3: "Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do instalacji pompowych przeznaczonych do systemów drenażu i kanalizacji na zewnątrz budynku, do przepompowywania ścieków komunalnych zgodnie z EN 752:2008, Załącznik F). Wymóg, aby cała pompownia posiadała oznakowanie CE oraz deklarację właściwości użytkowych jest niezgodny z przepisami obowiązującego prawa. W tym przypadku deklaracje, atesty i certyfikaty mają posiadać poszczególne elementy pompowni. Dla oceny jakości wykonanej przepompowni wystarczy przedłożenie Deklaracji na poszczególne elementy wyposażenia przepompowni ścieków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

### Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Zamawiający nie wymaga konieczności posiadania certyfikatu CE dla kompletnej pompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej. Zamawiający wymaga przedłożenia deklaracji zgodności na poszczególne elementy wyposażenia przepompowni ścieków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

### Pytanie nr 2 wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla części dot. kanalizacji ? z jakiegoś powodu Zamawiający czy też Projektant wybrał rozwiązania, które w sposób dosyć jednoznaczny wskazują czy też faworyzują jednego producenta studni. Z jakiego powodu sieć jest projektowana na komponentach firmy Romold ?

## **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2**

W SWZ w pkt 3.3 Zamawiający zwrócił uwagę na dokumenty opisujące zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia;

- zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”
- zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp., wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp., że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

**DREKTOR ZAKŁADU**

**Jan Gruca**