

Lidzbark Warmiński, dnia 20.01.2023 r.

Znak sprawy: RI.271.2.7.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”**, znak sprawy: RI.271.2.2023.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców w dniu 17.01.2023 roku zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

1. „Proszę o potwierdzenie czy zamawiaczy wymaga montażu bezpieczników napowietrznych z wkładką zabezpieczających oprawę. Podczas wizji w terenie stwierdzono, że brak jest takich zabezpieczeń na wskazanych lokalizacjach. Jeżeli tak proszę podać parametry minimalne”

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający informuje, że wymaga aby wszystkie oprawy nieposiadające zabezpieczeń zostały doposażone w bezpieczniki napowietrzne z wkładką bezpiecznikową 2A.

Pytanie nr 2:

2. „Czy zamawiający w ramach wymiany opraw będzie wymagał wymiany wyięgników jeżeli to będzie konieczne. Jeżeli tak proszę podać szacowaną ilość.”

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający informuje, że wymaga wymiany wtyczników w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego. Konieczność dokonania wymiany oraz ilość określi Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3:

3. „Czy Wykonawca będzie musiał ponosić koszty dopuszczenia do pracy na sieci elektroenergetycznej Gminy? Jeżeli tak jakie są to koszty oraz czy zamawiający posiada regulamin dopuszczenia do pracy wraz z niezbędnymi dokumentami do dopuszczenia wykonawcy?”

Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie musiał ponosić koszty dopuszczenia do pracy na sieci elektroenergetycznej. Zamawiający nie zna kosztów oraz nie posiada regulaminu dopuszczenia do pracy wraz z niezbędnymi dokumentami do dopuszczenia Wykonawcy. § 4 ust. 1 pkt 21 Projektowanych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ, wskazuje obowiązek Wykonawcy w omawianym zakresie.

Pytanie nr 4:

4. Czy w ramach wymiany opraw zamawiający wymaga utylizacji opraw przez Wykonawcę?

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający informuje, iż zdemontowane oprawy Wykonawca zobowiązany jest poddać utylizacji, zgodnie z zapisami w § 4 ust. 1 pkt. 23 Projektowanych Postanowień Umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

Z up. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Do wiadomości:

- 1) Wykonawca
- 2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 3) a/a