



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP -

Oznaczenie sprawy: postępowanie o udzielenie zamówienia na „**Wymiana agregatu i ups w Centralnej Składnicy Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji w systemie zaprojektuj i wybuduj**”, (WZP-650/21/29/IR).

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 1:

Czy do oferty należy doliczyć koszty przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że nie wymaga od Wykonawcy przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie producenta istn. systemu nadzoru oraz informację czy jest on na gwarancji. Jeśli tak prosimy o wskazanie wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że Wykonawcą istniejącego systemu Argus jest Telbud S.A. ul. Krauthofera 23, 60-203 Poznań, System jest na gwarancji.

Pytanie nr 3:

Na jaki czas należy przewidzieć podtrzymanie bateryjne UPS ?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt 3.3.2 Załącznika nr 7 do SWZ UPS musi umożliwić podtrzymanie zasilania obiektu do czasu startu agregatu i osiągnięcia parametrów zasilających sieci.

Pytanie nr 4:

Czy UPS 60 kVA pozwoli na zabezpieczenie wszystkich odbiorów znajdujących się na obiekcie ? W tym również oświetlenia zewnętrznego ? Jaki jest średni pobór mocy obiektu?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że wielkość UPS ma zostać określona na etapie projektu. Pobór wynosi ok. 22 kWh/mc.

Pytanie nr 5:

Czy drzwi, okna oraz parapety podlegają wymianie ?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że podlegają wymianie tylko drzwi w których jest w chwili obecnej czerpnia powietrza, drzwi stalowe, dwuskrzydłowe, wymiar: ok. 240x240 cm. Jednocześnie Zamawiający uszczegóławia zapisy pkt 3.3.4 Załącznika nr 7 do SWZ dodając zdanie:

„Dach po wymianie ma pełnić funkcję ochrony przed temperaturą. Zamawiający wymaga zastosowania płyt warstwowych tzw. płyta obornicka: grubość rdzenia 80 mm, warstwa zewnętrzna: stal, kolor szary; współczynnik przenikania ciepła 0,27 [W/m²K].”

Sporządził: Sławomir Jastrzębski - tel. 47 72 37938

Pytanie nr 6:

Czy należy wykonać nową instalację ośw. awaryjnego ?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający informuje, że wymaga wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniu agregatu/ups-a.

Pytanie nr 7:

W istniejąca podłoga w pom. agregatu podlega naprawie, wymianie lub modernizacji ? Jeśli tak, proszę o podanie technologii.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający informuje, że wymaga remontu pomieszczenia agregatu. Rozwiązania co do wykończenia pomieszczenia przedstawi projektant. Podłoga po remoncie ma być równa w całym pomieszczeniu (za wyjątkiem ewentualnego cokołu pod agregat), wykończona żywicą odporną na czynniki zewnętrzne (paliwo, smary elektrolit itp.).

Pytanie nr 8:

Proszę o wyznaczenie jeszcze jednej wizji lokalnej w piątek, np. godz. 10:00.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający informuje, że ustala termin wizji lokalnej na dzień **02.03.2021 r. na godz. 9:30**. Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji lokalnej proszeni są o zgłoszenie się w ww. terminie do obiektu Komendy Stołecznej Policji, Centralnej Składnicy Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji w Starej Wsi (gm. Celestynów).

Pytanie nr 9:

Proszę o podanie czasu autonomii oraz obciążenia/poboru mocy dla UPS-a 60kVA.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 10:

Proszę o informację czy zamawiający wymaga naprawy elewacji budynku przez uzupełnienie tynku i pomalowanie, czy należy wykonać nową elewację?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający informuje, że wymaga naprawy elewacji i malowania. Po stronie Wykonawcy jest określenie zakresu prac, który umożliwi zapewnienie zaoferowanego okresu gwarancji.

Wyjaśnienia zapisów SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.