

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. ustawy Pzp, bez negocjacji na zakup i dostawę materiałów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, farb, tarcicy oraz stali konstrukcyjnej dla sekcji Infrastruktury 15 WOG z podziałem na 6 części.

Nr referencyjny postępowania: **14-ZP-05-21-53**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

ZAPYTANIE: (dotyczy części 3 postępowania- materiały elektryczne).

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższych pozycji (dotyczy części III – materiały elektryczne):

- Poz. 25 czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dowolnego producenta?
- Poz. 33 proszę o dopuszczenie paneli LED o mocy 40W i strumieniu 4000lm (ten parametr nie został określony)
- Poz. 39, 40, 42 chodzi o świetlówki typu T8? O tej mocy nie są produkowane w bańce T5
- Poz. 46 takie świetlówki nie są już oferowane, zastąpiono je lampami LED o mniejszej mocy, proszę o dopuszczenie zaoferowania E14 8W w barwie ciepłej
- Poz. 49, 50 czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dowolnego producenta?
- Poz. 64 Helios nie oferuje już takich lamp LED, proszę o dopuszczenie zaoferowania lamp LED 18W innego producenta
- Poz. 67 takie halogeny nie SA produkowane, proszę o dopuszczenie 35W i tych samych pozostałych parametrach
- Poz. 68, 69 czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dowolnego producenta?
- Poz. 68 proszę o dopuszczenie zaoferowania lamp LED 9 lub 11W (różnice +/- 1W w zależności od producenta)
-

Poz. 70	takie lampy LED nie są już produkowane, proszę o dopuszczenie lamp LED 55W
Poz. 71	proszę o dopuszczenie zaoferowania 8W
Poz. 73	proszę o dopuszczenie zaoferowania 6W
Poz. 74	proszę o dopuszczenie zaoferowania 9 lub 11W

ODPOWIEDŹ:

Ad 1. (poz. 25, 46, 49, 50, 64, 67 , 68 ,69, 70, 71, 73, 74)

Zamawiający dopuszcza produkty zaoferowane w zapytaniu przez Wykonawcę.

Ad 2. (poz. 33, 39, 40 ,42)

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w formularzach cenowych.

ZAPYTANIE: (dotyczy części 1 postępowania- materiały budowlane).

Pytanie nr 1 – dotyczy Załącznika nr 3 dla Części 1 Materiały budowlane poz. 3

Zamawiający oczekuje dostawy 90 kg zaprawy gipsowo-tynkarskiej stawiając wymóg dostarczenia w opakowaniach 20 kg.

Jako że jest to niewykonalne, prosimy o dopuszczenie dostawy rzeczonyj zaprawy w dowolnych opakowaniach.

Pytanie nr 2 – dotyczy Załącznika nr 3 dla Części 1 Materiały budowlane poz. 7

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza cyfra „4” przy określeniu typu cementu portlandzkiego.

Pytanie nr 3 – dotyczy Załącznika nr 3 dla Części 1 Materiały budowlane poz. 34

Prosimy o skorygowanie opisu zamawianej zaprawy. Wg naszej wiedzy na rynku budowlanym nie funkcjonuje zaprawa tynkarska **szybkowiążąca**. Być może chodzi o zaprawę **klejową** szybkowiążącą, która nie jest stosowana do wykonywania tynków.

Pytanie nr 4 – dotyczy Załącznika nr 3 dla Części 1 Materiały budowlane poz. 37

Prosimy o określenie parametrów zamawianej taśmy w folii w płynie – długość, szerokość, do stosowania we wnętrzach, czy też na zewnątrz.

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1 poz. 3

Zamawiający dopuszcza inne opakowania , jednak nie większe niż 20 kg.

Ad. 2 poz. 7

Określenie dotyczy „ cement portlandzki CEM II/B-S, 32,5 R”

Ad. 3 poz. 34

Zamawiający wymaga zaprawy cementowej szybkowiążącej.

Ad. 4 poz. 37

Długość 10 mb, szerokość całkowita 120 mm, szerokość uszczelniania 70 mm.

ZAPYTANIE (dotyczy części 3 postępowania – materiały elektryczne).

Jak zamawiający będzie weryfikował zaproponowane materiały -zgodnie z PZP- "na etapie wyboru oferty jako najkorzystniejszej", jeżeli zamawiający nie wymaga podania kodu produktu i producenta który jednoznacznie określi parametry techniczne zaproponowanych produktów przez wykonawców? Czy jest możliwość dołożenia do formularzy cenowym kolumny producent i kod produktu?

Pozwoli to również wykonawcom zweryfikować poprawność zaproponowanych zamienników czy towarów przez innych uczestników postępowania.

Prosimy również o dołączenie dodatkowych informacji do pozycji dotyczących źródeł światła takich jak : strumień świetlny, min. trwałość użytkowa, barwę światła, ilość cykli włącz/wyłącz których wymaga zamawiający.

POZ. 2 Załącznik nr 3 b dla cz.3 - proszę Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów bezpiecznika (rozmiar Np. NH00C, charakterystyka, napięcie).

POZ. 3 Załącznik nr 3 b dla cz.3 - jakiego koloru obudowy czujnika ruchu oraz stopnia hermetyczności wymaga Zamawiający?

POZ. 6 Załącznik nr 3 b dla cz.3 - jakiego koloru diody wymaga Zamawiający? Na jaki rodzaj napięcia ma być dioda?

POZ. 7 Załącznik nr 3 b dla cz.3 - proszę Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów elektromagnesu(rodzaj np. "mocujące z magnesem trwałym, bez magnesu trwałego, obrotowe, pasywne, wibracyjne, elektrorygły", siła mocowania, średnica itp).

POZ. 14 Załącznik nr 3 b dla cz.3 - czy Zamawiający dopuszcza przewód o symbolu OnPD (guma) 5X4?

POZ. 21 Załącznik nr 3 b dla cz. 3 - jakiego typu klucza do kłódki energetycznej wymaga Zamawiający? Klucz trójkątny, czy prostokątny?

POZ. 22 Załącznik nr 3 b dla cz. 3 - czy Zamawiający wymaga oprawy pod żarówkę, ledową z gwintem E27 do mocy 50W czy samej żarówki LED z gwintem E27 o mocy 50W?

Proszę o doprecyzowanie parametrów lampy (barwa światła, minimalny strumień świetlny "lm" , minimalna żywotność "h").

POZ. 25 Załącznik nr 3 b dla cz. 3 - jakiej barwy światła, koloru obudowy, stopnia hermetyczności oraz minimalnego strumienia świetlnego "lm", wymaga Zamawiający?

POZ. 27 Załącznik nr 3 b dla cz. 3 - proszę Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów oprawy takich jak (barwa światła, minimalny strumień świetlny "lm", minimalna żywotność oprawy "h", okres gwarancyjny "lata", sposób montażu oprawy, napięcie, stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi "IK"

kolor oprawy, stopień hermetyczności IP).

POZ. 28 Załącznik nr 3 b dla cz. 3 - proszę Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów oprawy takich jak (barwa światła, minimalny strumień świetlny "lm", minimalna żywotność oprawy "h", okres gwarancyjny "lata", sposób montażu oprawy, napięcie, stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi "IK"

kolor oprawy, stopień hermetyczności IP).

POZ. 32 Załącznik nr 3 b dla cz. 3 - proszę Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów oprawy

(barwa światła, minimalny strumień świetlny "lm" , sposób montażu oprawy "pod tynk, na tynk", dopuszczalne wymiary oprawy, kolor obudowy, stopień hermetyczności).

POZ. 33 Załącznik nr 3 b dla cz. 3 - proszę Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów oprawy (barwa światła, minimalny strumień świetlny "lm" , sposób montażu oprawy "pod tynk, na tynk", stopień hermetyczności).

POZ. 34 Załącznik nr 3 b dla cz. 3 - proszę Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów ogrzewacza (dopuszczalne wymiary, wydajność wody). Jeśli to możliwe proszę Zamawiającego o przedstawienie przykładowego ogrzewacza, którego wymaga Zamawiający.

POZ. 71 Załącznik nr 3 b dla cz. 3 - proszę Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów żarówki takich jak (barwa światła, minimalny strumień świetlny "lm" , minimalna trwałość żarówki "h").

POZ. 72 Załącznik nr 3 b dla cz. 3 - proszę Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów żarówki takich jak (barwa światła, minimalny strumień świetlny "lm" , minimalna trwałość żarówki "h").

POZ. 73 Załącznik nr 3 b dla cz. 3 - proszę Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów żarówki takich jak (barwa światła, minimalny strumień świetlny "lm" , minimalna trwałość żarówki "h").

POZ. 74 Załącznik nr 3 b dla cz. 3 - proszę Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów żarówki takich jak (barwa światła, minimalny strumień świetlny "lm" , minimalna trwałość żarówki "h").

POZ. 75 Załącznik nr 3 b dla cz. 3 - proszę Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów żarówki takich jak (barwa światła, minimalny strumień świetlny "lm" , minimalna trwałość żarówki "h").

POZ. 76 Załącznik nr 3 b dla cz. 3 - proszę Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów żarówki takich jak (barwa światła, minimalny strumień świetlny "lm" , minimalna trwałość żarówki "h").

POZ. 77 Załącznik nr 3 b dla cz. 3 - proszę Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów żarówki takich jak (barwa światła, minimalny strumień świetlny "lm" , minimalna trwałość żarówki "h").

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1.

Zamawiający zweryfikuje towar przy dostawie , jeśli nie będzie zgodny nie zostanie przyjęty.

Ad. 2. poz. 2

Bezpiecznik mocy 80A – NH 001 (mały gabaryt), AC - 500 V, Ka - 115

Ad. 3. poz. 3

Kolor obudowy –czarny,

Stopień ochrony –IP 44.

Ad. 4. poz. 6

Kolor diody-czerwony,

Ad. 5. poz. 7

Zaczep elektromagnes 2 ZE do domofonu- zasilanie z transformatora bezpieczeństwa o wtórnym napięciu znamionowym 6-12 V,

Otwarcie zaczepu – wciśnięcie przycisku (ciche brzęczenie),

Warunki zasilania: Napięcie 6 V (AC)# 0,4 A, (DC) # 0,85 A, Napięcie 12 V (AC) #0,6 A , (DC) 31,3 A,

Do drzwi lewych, prawych jedno i dwuskrzydłowych, mocowanych w ościeżnicy lub skrzydle drzwiowym w miejscu przeznaczonym na zaczep kątowych zamka wpuszczanego, przykręca się do listwy zaczepu, elektromagnes przystosowany do współpracy z zamkiem wpuszczanym.

Ad. 6. poz. 14

Zamawiający dopuszcza , o tych samych parametrach w osłonie gumowej.

Ad. 7. poz. 21

Zamawiający wymaga kłódki energetycznej K -1 U z kluczem trójkątnym.

Ad. 8. poz. 22

Zamawiający wymaga lampy (żarówki) o parametrach: moc -50 W, nominalna trwałość 30 000 h, strumień świetlny – 4000 lm, temperatura barwowa – 4000 K, zasilanie- 230 V/50 Hz.

Ad. 9. poz. 25

Barawa światła biała zimna 6000 K (SKU 5836), klasa szczelności -IP 65, gwarancja minimum 24 miesiące, klasa energetyczna A+, trwałość min- 25 000 h, użyteczny strumień świetlny – min 4250 lm, Zamawiający dopuszcza produkt dowolnego producenta.

Ad. 10. poz. 27

Oprawa uliczna LED 120 W , może być zastosowany system CAS -120 GR- 6 K, moc -120 W, strumień świetlny – 10800 lm, trwałość 50 000 h , wymiary 753 x 300 x 90 mm, średnica otworu na maszt- 60 mm, zasilanie 230 V/50 Hz, temperatura barwowa – 6000 K .

Ad. 10. poz. 28

Temperatura barwowa 4000 K, trwałość – 50 000 H, Klasa ochrony p- poz.- II, IK -08, IP-66, kolor – farba proszkowa (RAL – 7035), materiał (korpus)- ciśnieniowy odlew aluminiowy, klosz –szkło hartowane.

Ad. 11. poz. 32

Obudowa - okrągła, biała

Moc diody Led- 12 W,

Napięcie zasilania – 230 V/50 Hz,

Stopień ochrony – IP 66,

Klosz mleczny,

Odporność na uderzenia- IK 10 ,

Barwa światła- 4000 K,

Źródło światła – diody SMD,

Barwa światła – 840,

Czujnik ruchu- ką t detekcji 360 stopni,

Czas podtrzymania- 5 H,

Żywotność – 5000 h,

Natynkowa,

Strumień światła- 800- 1300 LM,

Średnica - 290-305 mm,

Wysokość – 60-90 mm.

Ad. 12. poz. 33

Barwa światła – biała,

Moc strumienia świetlnego 2520 lm,

Długość- 600 mm,

Szerokość – 600,

Wysokość – 45 mm,

Trwałość 3 000 h,

Obudowa biała

Natynkowa.

Ad. 13. poz. 34

Wymiary 182 x 96 x 96,

Podgrzewacz jednopunktowy,

Klasa szczelności – IP -35,

Moc – 19,6 A,

Napięcie 230 V/50 Hz,

Ciśnienie robocze – c - 01- 0,6 Mpa,

Zastosowanie nad umywalkę,

Waga około 0,6 kg.

Ad. 14. poz. 71

Przeznaczona do opraw posiadających oprawę E - 14,

Pobór mocy 8-9 W,

Napięcie zasilania – 230 V,

Strumień świetlny 900 Lm,

Barwa 3000 K,

Ad. 15. poz. 72

Żarówka standard przezroczysta,

Średnica trzonka – 27 mm,

Moc – 60 W,

Zasilanie – 24 V,

Podstawa SI „ Proces –C”,

Temperatura barwowa 2700,

Ad. 16. poz. 73

Strumień świetlny- 350 Lm,

Temperatura barwowa – 4 200 K,

Żywotność – 17 000 h,

Źródło światła – diody led 2835,

Zasilanie 230 V, 50 Hz,

Pobór mocy – 50 ma

Moc - % W (+/-1 W)

Ad. 17. poz. 74

Moc 10 W (+/- 1 W) ,

Światła –diody Led,

Strumień diody Led – 2835,

Strumień świetlny- 8401 m,

Temperatura barwowa – 4800 K,

Trzonek –E27

Żywotność – 17 000 h.

Ad. 18. poz. 75

Moc -15 W,

Zasilanie 230 V,

Gwarancja min, 24 miesiące,

Żywotność do 30 000 h,

Sprawność świetlna- 1350 lm,

Kolor klosza- mleczny,

Strumień świetlny – 1250 lm,

Barwa światła- biała ciepła.

Ad. 19. poz. 76

Typ gniazda – E27 ,

Żywotność do 50 000h,

Barwa światła – ciepła biała,

Ilość diod- 132/5050 SMD,
Moc poboru prądu- 18 W,
Rodzaj diod EPISTAR 5050 ,
Typ gniazda – E 27 ,
Zasilanie – 230 V / 50 hz

Ad. 20. poz. 77

Żarówka pasująca do oprawy E 40 ,
Moc – 80 W,
Zasilanie -230 V,
Strumień świetlny- 5000 lm,
Barwa – 4000 K,
Trwałość – 30 000h.

ZAPYTANIE

Czy dopuszczają Państwo dostawy za pośrednictwem kuriera dla cz. 3.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza dostawy za pośrednictwem kuriera z uwagi na konieczność sprawdzenia dostarczonego asortymentu oraz rozładunku i wniesienia do magazynu.

ZAPYTANIE (dotyczy części 6 postępowania – Stal konstrukcyjna).

Pytanie nr 16 – dotyczy Załącznika nr 3e dla Części 6 Stal konstrukcyjna poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy rury stalowej konstrukcyjnej czarnej ze szwem o średnicy zewnętrznej 33,7 mm.

Pytanie nr 17 – dotyczy Załącznika nr 3e dla Części 6 Stal konstrukcyjna poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy rury stalowej konstrukcyjnej czarnej ze szwem o średnicy zewnętrznej 42,4 mm.

Pytanie nr 18 – dotyczy Załącznika nr 3e dla Części 6 Stal konstrukcyjna poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy rury stalowej instalacyjnej ocynkowanej ze szwem o średnicy zewnętrznej 33,7 mm.

Pytanie nr 19 – dotyczy Załącznika nr 3e dla Części 6 Stal konstrukcyjna poz. 6

Prosimy o dopuszczenie dostawy powszechnie dostępnego kątownika stalowego 50 x 50 mm o grubości 5 mm zamiast 4 mm.

Pytanie nr 20 – dotyczy Załącznika nr 3e dla Części 6 Stal konstrukcyjna poz. 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy płaskownika stalowego o wymiarach 30 x 8 mm.

Pytanie nr 21 – dotyczy Załącznika nr 3e dla Części 6 Stal konstrukcyjna poz. 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy płaskownika stalowego o wymiarach 40 x 10 mm.

Pytanie nr 22 – dotyczy Załącznika nr 3e dla Części 6 Stal konstrukcyjna poz. 9

Prosimy o informację co oznacza zapis „ST - OS”.

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1. Poz. 1.

Zamawiający oczekuje rury stalowej czarnej do CO, o podanych parametrach w formularzu cenowym.

Ad. 2. Poz. 2.

Zamawiający oczekuje rury stalowej do CO, o podanych parametrach w formularzu cenowym.

Ad. 3. Poz. 3.

Zamawiający oczekuje rury stalowej instalacyjnej fi 25 do instalacji wodnych,

Ad. 4. Poz. 6.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów.

Ad. 5. Poz. 7.

Zamawiający oczekuje płaskownika stalowego o zaproponowanych wymiarach (30 x 8 mm).

Ad. 6. Poz. 8.

Zamawiający oczekuje płaskownika stalowego o zaproponowanych wymiarach (40 x 10).

Ad. 7. Poz. 9.

Zamawiający wymaga blachy stalowej ocynkowanej.

ZAPYTANIE (dotyczy części 1 postępowania – materiały budowlane).

Pytanie nr 1 – dotyczy Załącznika nr 3 dla Części 1 Materiały budowlane poz. 14

Co oznacza zapis gwóźdź „OP”.

Czy chodzi o gwoździe budowlane, które mogą być albo czarne, albo ocynkowane?

Ponadto prosimy o dopuszczenie dostawy gwoździ budowlanych o długości 125 mm, ale z powszechnie dostępną średnicą 4,5 mm lub 4,6 mm zamiast 4,0 mm.

Pytanie nr 2 – dotyczy Załącznika nr 3 dla Części 1 Materiały budowlane poz. 15

Co oznacza zapis gwóźdź „OP”.

Czy chodzi o gwoździe budowlane, które mogą być albo czarne, albo ocynkowane?

Pytanie nr 3 – dotyczy Załącznika nr 3 dla Części 1 Materiały budowlane poz. 16

Co oznacza zapis gwóźdź „OP”.

Czy chodzi o gwoździe budowlane, które mogą być albo czarne, albo ocynkowane?

Pytanie nr 4 – dotyczy Załącznika nr 3 dla Części 1 Materiały budowlane poz. 26

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy uniwersalnej emulsji gruntującej poprawiającej przyczepność farb, tynków, klejów i gładzi.

Pytanie nr 5 – dotyczy Załącznika nr 3 dla Części 1 Materiały budowlane poz. 27

Czy zamawiana pianka montażowa ma być w wersji „wężykowa” czy „na pistolet”?

Pytanie nr 6 – dotyczy Załącznika nr 3 dla Części 1 Materiały budowlane poz. 30

Czy zamawiane wkręty typu karton-gips mają być używane do drewna czy do profili stalowych?

Pytanie nr 7 – dotyczy Załącznika nr 3 dla Części 1 Materiały budowlane poz. 31

Czy zamawiane wkręty typu karton-gips mają być używane do drewna czy do profili stalowych?

Pytanie nr 8 – dotyczy Załącznika nr 3 dla Części 1 Materiały budowlane poz. 41

Prosimy o określenie jaki typ samozamykacza ma być dostarczony, czy GEZE TS 2000 V, czy GEZE TS 2000 VBC oraz czy w komplecie z ramieniem standard, czy z ramieniem z blokadą, czy bez ramienia.

Pytanie nr 9 – dotyczy Załącznika nr 3 dla Części 1 Materiały budowlane poz. 42

Prosimy o określenie z jakim ramieniem ma być dostarczony samozamykacz GEZE TS 1000, czy w komplecie z ramieniem standard, czy z ramieniem z blokadą, czy bez ramienia.

Pytanie nr 10 – dotyczy Załącznika nr 3 dla Części 1 Materiały budowlane poz. 45

Firma GERDA nie ma w swojej ofercie zamków TYTAN ZE-10.

Produkowane są zamki o oznaczeniu TYTAN ZE1, które posiadają atest kl. 7 i wyposażone są w elektroniczny układ alarmowy.

Prosimy o podanie jaki zamek ma być dostarczony.

Pytanie nr 11 – dotyczy Załącznika nr 3 dla Części 1 Materiały budowlane poz. 46

Prosimy o informację czy właz ma być wyposażony w pokrywę.

Jeśli tak, to z jakiego materiału, np. żeliwo, kompozyty polimerowe.

ODPOWIEDŹ.

Ad. 1. Poz. 14.

gwóźdź budowlany, ocynkowany.

Ad. 2. Poz. 15.

gwóźdź budowlany, ocynkowany.

Ad. 3. Poz. 16.

gwóźdź budowlany, ocynkowany.

Ad. 4. Poz. 26.

uniwersalna emulsja gruntująca poprawiająca przyczepność farb, tynków, klejów i gładzi.

Ad. 5. Poz. 30.

wkręty typu karton - gips do drewna.

Ad. 6. Poz. 31.

wkręty typu karton - gips do drewna.

Ad. 7. Poz. 41.

Samozamykacz typu GEZE TS 2000 VBC z ramieniem.

Ad. 8. Poz. 42.

samozamykacz typu GEZE TS 1000 z ramieniem STANDART.

Ad. 9. Poz. 45.

Zamawiający dopuszcza zamek typu TYTAN ZX.

Ad. 10. Poz. 46.

właz z pokrywą żeliwną.

ZAPYTANIE (dotyczy części 5 postępowania – tarcica)

Pytanie nr 12 – dotyczy Załącznika nr 3d dla Części 5 Tarcica poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję szerokości i długości zamawianej tarcicy obrzynanej, np. +/- 5% lub +/- 10%.

Pytanie nr 13 – dotyczy Załącznika nr 3d dla Części 5 Tarcica poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję szerokości i długości zamawianej tarcicy obrzynanej, np. +/- 5% lub +/- 10%.

Pytanie nr 14 – dotyczy Załącznika nr 3d dla Części 5 Tarcica poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję szerokości i długości zamawianej tarcicy obrzynanej, np. +/- 5% lub +/- 10%.

Pytanie nr 15 – dotyczy Załącznika nr 3d dla Części 5 Tarcica poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję szerokości i długości zamawianej tarcicy obrzynanej, np. +/- 5% lub +/- 10%.

ODPOWIEDŹ.

Ad .1. poz. 1 , 2, 3, 4,

Zamawiający nie dopuszcza tolerancji w wymiarach.

ZAPYTANIE : (dotyczy części 4 postępowania – farby)

Poz. 15. Proszę o wskazanie na jakiej bazie wyprodukowana farba . Firma RUST OLEUM produkuje farby na różnej bazie nitro, ftalowa, poliuretanowa, epoksydowa itp.

ODPOWIEDŹ.

Farba powinna zawierać żywice alkaidowe, powinna być sucha w dotyku po około 15 min, posiadać parametry nie gorsze niż Industrial line marker.

ZAPYTANIE : (dotyczy części 2 postępowania – materiały sanitarne)

1 | Dotyczy zad. 2 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kabiny kwadratowej czy półokrągłej?

2 | Dotyczy zad. 2 poz. 3:

Czy Zamawiający ma na myśli kolano szare fi 50 kąt 30°?

3 | Dotyczy zad. 2 poz. 5 i 6:

Czy Zamawiający zaakceptuje kolana fi 50, kąt 87°? Tego typu elementy są zwykle dostępne w rozmiarach 87 - 88°. Kolana 90° to pewne uogólnienie w mowie branżowej.

4 | Dotyczy zad. 2 poz. 10:

Czy Zamawiający zaakceptuje KolankoPCV H/T , fi 32 mm kąt 88°, białe?

5 | Dotyczy zad. 2 poz. 24:

Czy Zamawiający zaakceptuje Kolanko PCV/ HT fi 110 mm, kąt 87°, szare?

6 | Dotyczy zad. 2 poz. 26:

Czy Zamawiający zaakceptuje Kolano przyłączenia muszli 22,5°? Wg naszej wiedzy łuki przyłączeniowe występują w rozmiarach 90°, 45° oraz 22,5°.

7 | Dotyczy zad. 2 poz. 28, 29:

Jakiego koloru korytek wymaga Zamawiający? Białe, szare, brązowe?


8 | Dotyczy zad. 2 poz. 44:

Czy Zamawiający zaakceptuje rurę kanalizacyjną białą w rozmiarze 50 x 500 mm lub 50 x 250 mm?

9 | Dotyczy zad. 2 poz. 46:

Co oznacza zapis "75/3,0 L - 250 P"? Czy Zamawiający zaakceptuje rurę kanalizacyjną 75 x 315 mm, grubość 1,9 mm?

- 10 | Dotyczy zad. 2 poz. 50:
Czy Zamawiający wymaga 70 szt. rur o długości 2m?
- 11 | Dotyczy zad. 2 poz. 57:
Co oznacza zapis "Rura kanalizacyjna PCV 110/3,2 L - 315 P"? Czy Zamawiający zaakceptuje rurę kanalizacyjną 110x315 o grubości 2,7mm?
- 12 | Dotyczy zad. 2 poz. 69:
Czy Zamawiający wymaga 50 szt. rur o długości 2m?
- 13 | Dotyczy zad. 2 poz. 70:
Czy Zamawiający zaakceptuje Sitko plastikowe do umywalki, fi minimum 64 mm?
- 14 | Dotyczy zad. 2 poz. 71:
Czy Zamawiający ma na myśli zestaw śrub plastikowych białych do deski sedesowej (np.. Tycner B-202) czy zwykłe metalowe śruby M10x60 mm?
- 15 | Dotyczy zad. 2 poz. 76:
Czego dotyczy zapis "32/50 S/M"? Czy Zamawiający zaakceptuje syfon umywalkowy butelkowy DN32 mm?



- 16 | Dotyczy zad. 2 poz. 79:
Czy Zamawiający zaakceptuje taśmę ostrzegawczą biało czerwoną o szerokości 80 mm?
- 17 | Dotyczy zad. 2 poz. 81:
Czy Zamawiający zaakceptuje taśmę ostrzegawczą o szerokości 80 mm?
- 18 | Dotyczy zad. 2 poz. 84:
Czy Zamawiający zaakceptuje Trójnik 32/32 mm, kąt 87°, biały? Tego typu elementy są zwykle dostępne w rozmiarach 87 - 88°.
- 19 | Dotyczy zad. 2 poz. 85:
Czy nie chodzi przypadkiem o trójnik 50x50 kąt 45°?
- 20 | Dotyczy zad. 2 poz. 102:
Co oznacza zapis "B- 34-00-3"? Czy Zamawiający zaakceptuje baterię umywalkową 1-otworową stojącą o wysokości 140 mm z długością wylewki 110 mm?
- 21 | Dotyczy zad. 2 poz. 105:
Czy Zamawiający zaakceptuje baterię o zbliżonej długości wylewki - 245mm?

22 | Dotyczy zad. 2 poz. 106:

Czy Zamawiający zaakceptuje deskę o zbliżonych wymiarach, tj. 372 x 437 x 280 mm?

23 | Dotyczy zad. 2 poz. 112-117:

poz. 112: Czy Zamawiający ma na myśli głowicę do zaworu grzybkowego do wody 1/2" DN15? Czy chodzi o jakąś inną głowicę?

113: Czy Zamawiający ma na myśli głowicę do zaworu grzybkowego do wody DN20? Czy chodzi o jakąś inną głowicę?

114: Czy Zamawiający ma na myśli głowicę do zaworu grzybkowego do wody DN25? Czy chodzi o jakąś inną głowicę?

115: Czy Zamawiający ma na myśli głowicę do zaworu grzybkowego do wody DN32? Czy chodzi o jakąś inną głowicę?

116: Czy Zamawiający ma na myśli głowicę do zaworu grzybkowego do wody DN40? Czy chodzi o jakąś inną głowicę?

117: Czy Zamawiający ma na myśli głowicę do zaworu grzybkowego do wody DN50? Czy chodzi o jakąś inną głowicę?

24 | Dotyczy zad. 2 poz. 130:

Proszę o doprecyzowanie zakresu. Czy chodzi o zakres -0,1...0 Mpa KFM o średnicy obudowy 160 mm z mocowaniem dolnym?

25 | Dotyczy zad. 2 poz. 159:

Czy Zamawiający ma na myśli uszczelkę redukcyjną 110/100 do WC?

ODPOWIEDŹ :

Ad. 1. poz. 1

Zamawiający wymaga kabiny prysznicowej kwadratowej.

Ad. 2. poz. 3

kolano szare fi 50, kąt 30 stopni.

Ad .3. poz. 5, 6

Zamawiający dopuszcza kolano fi 50, kąt 90 stopni,

Ad. 4. poz. 10

Zamawiający dopuszcza kolano fi 32, kąt 90 stopni, białe.

Ad. 5. poz. 24

Zamawiający dopuszcza kolano fi 110, kąt 90 stopni, szare.

Ad. 5. poz. 26

Zamawiający dopuszcza kolano w rozmiarze 45 stopni.

Ad. 6. poz. 28, 29

Zamawiający wymaga korytko białe.

Ad. 7. poz. 44

Zamawiający nie dopuszcza zmian w rozmiarach.

Ad. 8. poz. 46

Zamawiający dopuszcza rurę kanalizacyjną o wymiarach 75/1,9 x 250 mm.

Ad. 9. poz. 50

Zamawiający podtrzymuje zapis ilości rur (70 szt.).

Ad. 10. poz. 57

Zamawiający dopuszcza rurę kanalizacyjną o wymiarach 110 x 315 i gr. 2,7 mm.

Ad. 11. poz. 69

Zamawiający podtrzymuje zapis ilości rur (50 szt.).

Ad. 12. poz. 70

Zamawiający dopuszcza sitko plastikowe fi 64 mm.

Ad. 13. poz. 71

Zamawiający wymaga zestaw śrub białych do deski sedesowej,

Ad. 14. poz. 76

Zamawiający dopuszcza syfon umywalkowy butelkowy DN 32 mm.

Ad. 15. poz. 79

Zamawiający nie akceptuje propozycji - ma być taśma biało-czerwona z napisem
ŻANDARMERIA.

Ad. 16. poz. 81

Zamawiający dopuszcza taśmę ostrzegawczą o szer. 80 mm.

Ad. 17. poz. 84

zamawiający dopuszcza trójkąt 32/32, kąt 87 stopni, biały.

Ad. 18. poz. 85

dotyczy trójkąta 50 x 50, kąt 45 stopni

Ad. 19. poz. 102

Zamawiający akceptuje baterię umywalkową 1-otworową stojącą o wys. 140 mm
z długością wylewki 110 mm.

Ad. 20. poz. 105

Zamawiający nie dopuszcza zmian parametrów wylewki.

Ad. 21. poz. 106

zamawiający dopuszcza deskę o wymiarach 372 x 437 x 280 mm.

Ad. 22. poz. 112

Zamawiający wymaga głowicy do zaworu grzybkowego do wody 1/2 cala DN 15.

Ad. 23. poz. 113

Zamawiający wymaga głowicy do zaworu grzybkowego DN 20

Ad. 24. poz. 114

Zamawiający wymaga głowicy do zaworu grzybkowego DN 25

Ad. 25. poz. 115

Zamawiający wymaga głowicy do zaworu grzybkowego DN 32

Ad. 26. poz. 116

Zamawiający wymaga głowicy do zaworu grzybkowego DN 40

Ad. 27. poz. 117

Zamawiający wymaga głowicy do zaworu grzybkowego DN 50

Ad. 28. poz. 130

Zamawiający wymaga urządzenia o zakresie od 0 do 0,1 MPa.

Ad. 29. poz. 159

Zamawiający dopuszcza uszczelkę redukcyjną 110/100 do WC.

Kierownik sekcji zamówień publicznych

Magdalena Grabowska-Krysztofiak