

Znak: RRG.271.3.2023

Dotyczy przetargu na „**Utwardzenie placu, budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy budynkach stanowiących własność Gminy Trawniki**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00135442/01 z dnia 2023-03-14r.

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6, art. 284 ust. 2 oraz art. 271 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710), Zamawiający udostępnia pytanie i odpowiedź.

Treść pytania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w bramie przesuwnej szyny jezdnej o wymiarach 120x100x5mm ?.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie szyny jezdnej 120x100x5mm. Konstrukcja szyny jezdnej powinna zapewnić stabilne i precyzyjne prowadzenie bramy oraz znacznie mniejsze opory przesuwu. Wymiar szyny jezdnej powinien być dostosowany do wymiaru bramy i zapewniać jej swobodne i komfortowe użytkowanie. Zmiana szyny jezdnej na 120x100x5 jest dopuszczalna przy jednoczesnym dostosowaniu budowy bramy do zastosowanej szyny jezdnej.

II. Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążąca przy składaniu ofert, pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian, pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.