

GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia		KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL				Zał. 4	
Nr arch. BG/681/2017		Temat: <i>Badania geotechniczne na działce nr 85/4 i 84/4 w miejscowości Ocypel, gmina Lubichowo, powiat starogardzki, woj. pomorskie.</i>				Data wyk. 07.2017	
Rzędna terenu: 110,0 m n.p.m.		SONDA NR 1 (przy otworze nr 1)					
Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy ( $N_{10}$ )	Profil litologiczny		Interpretacja		
			wg. PN-86/B-02480	wg. PN-EN ISO 14688-1	$N_{10}$	$I_D$	
			nN'	Mg			
			Pd	FSa	6	0,40	
			Pg/Ps	clSamsa			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Wytrzymałość na ścinanie $\tau_{max}$		0,050	0,100	0,150	0,200	0,250	0,300
Rzędna terenu: 110,2 m n.p.m.		SONDA NR 2 (przy otworze nr 4)					
Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy ( $N_{10}$ )	Profil litologiczny		Interpretacja		
			wg. PN-86/B-02480	wg. PN-EN ISO 14688-1	$N_{10}$	$I_D$	
			Gb	orSa			
			Ps	MSa			
1			Pd	FSa	7	0,43	
2			Po	grSa	6	0,37	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Wytrzymałość na ścinanie $\tau_{max}$		0,050	0,100	0,150	0,200	0,250	0,300
		Opracowanie: mgr inż. P. Szymański					