

Człuchów, dnia 10.08.2022 roku

IN.271.17.2022

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania na budowę sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kielpin.

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z póź. zm.), udzielam wyjaśnień zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie z dnia 09.08.2022 roku.

Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie czy wszystkie uzgodnienia załączone w dokumentacji posiadają status aktualnych. Proszę również o informację czy Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Pytanie 2.

Proszę o informację, czy Zamawiający posiada schematy/ rysunki techniczne węzłów, hydrantów, studni zawartych w zakresie do wykonania. Jeśli tak, prosiłbym o zamieszczenie ich do dokumentacji przetargowej.

Pytanie 3.

Proszę o informację czy hydrant Hp54 zawiera się w zakresie prac.

Pytanie 4.

Proszę o zweryfikowanie i potwierdzenie czy w obrębie planowanych prac nie występują żadne sieci uzbrojenia terenu, które nie są zawarte w dokumentacji.

Pytanie 5.

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metoda bezczopową z zastosowaniem rury przewiertowej dwuwarstwowej?

Odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1.

Wszystkie uzgodnienia załączone w dokumentacji posiadają status aktualnych. Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Pytanie 2.

Zamawiający nie posiada schematów/ rysunków technicznych węzłów, hydrantów, studni zawartych w zakresie do wykonania.

Pytanie 3.

Hydrant Hp54 nie zawiera się w zakresie prac.

Pytanie 4.

W obrębie planowanych prac oprócz sieci uzbrojenia terenu, które są zawarte w dokumentacji występuje jeszcze kabel telekomunikacyjny. Wykonany po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej.

Pytanie 5.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z zastosowaniem rury przewiertowej dwuwarstwowej.

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow>

WOJT
Paweł Głoczyński
Paweł Głoczyński