



GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

Nakło nad Notecią, dnia 3 lutego 2022r.

ZP.271.1.2022

Zainteresowani Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią”.

Upzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią”, wpłynęły pytania Wykonawców o następującej treści:

Pytanie nr 1 z dnia 27.01.2022r.

„Prosimy o uzupełnienie STWIORB dla dokumentacji technicznej pakietu ulic nr 2 Różana, Fiołkowa, Bratkowa, Stokrotkowa w zakresie materiału : mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0 MPa. Specyfikacja nie zawiera danych na temat parametrów ww. materiału.”

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia brakujące załączniki w postaci specyfikacji nr D - 04.05.01- mieszanka związana cementem dla ulic Różana, Fiołkowa, Bratkowa, Stokrotkowa oraz dla ulicy Armii Krajowej i Goździkowej.

Pytanie nr 2 z dnia 01.02.2022r.

„W przedmiarach dot. przebudowy sieci SN i NN pojawia się dostawa agregatów prądotwórczych. Proszę o uszczegółowienie danych w zakresie wymaganej liczby agregatów i ich parametrów.”

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami technicznymi likwidacji kolizji wydanymi przez Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz z dnia 23.03.2020 r. pkt. 14 "Prace należy przeprowadzić w taki sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp.z o.o. Dopuszcza się ewentualne wyłączenie urządzeń, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku konieczności zastosowania wyłączenia niezbędnym jest uzyskanie na nie zgody Enea Operator Sp.z o.o. wraz z uzgodnieniem czasu wyłączenia, oraz zachowanie odpowiednich procedur związanych z powiadomieniem odbiorców. Czas i obszar wyłączenia sieci SN i nn powinien zostać zminimalizowany np. przez zastosowanie tymczasowych obwodów zasilających lub poprzez zasilanie z alternatywnych źródeł energii (np. agregaty)". **W związku z powyższym Zamawiający nie chce mieć docelowo dostarczonych i zamontowanych agregatów prądotwórczych. W przypadku gdy zachodzi konieczność użycia agregatów prądotwórczych dla zapewnienia dostaw energii w momencie wyłączeń na czas wykonywania robót, Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie ich ilość, parametry oraz długość pracy.**



GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

W związku z wprowadzoną modyfikacją SWZ, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzień 23 lutego 2022r. oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień 24 marca 2022r.

*Z up. Burmistrza
Krzysztof Błoński
Z-ca Burmistrza*