

UWAGA !!!
Przewody DC prowadzić w ognioodpornych korytach kablowych
Instalacja falownika – poddasze
Proj. ochrona odgromowa obejmuje tylko ochronę instalacji PV
Konstrukcję należy uziemić dodatkowym uziomem tj. szpilka odgromowa stalowo–ocynkowana

RZUT DACHU - INSTALACJA PV

OBIEKT	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	SKALA RYS.: 1:100
ADRES	UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŤWIECIE DZIAĞKA NR 1227/1	DATA: 06.2022 r.
INWESTOR	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŤWIECIE	NR RYS.: E1

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI
ul. Bydgoska 2A, 86-100 Świecie
tel.: 661 703 740
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

Projektant	Nr uprawnieś	Branża	Podpis
mgr inż. Maciej Partyka	KUP/0126/PBE/19 w spec. instalacyjnej	ELEKTRYCZNA	