





1. Serwerownia – II piętro



proj. miejsce przebiegu do szachtu technicznego



2. Szacht techniczny II piętro



proj. przebieg przez strop w szachcie



proj. przebieg przez strop w szachcie



3. Szacht techniczny I piętro

proj. przebieg przez strop 70cm w szachcie



proj. przebieg przez strop w szachcie



4. Szacht techniczny parter


proj. przebieg przez strop w szachcie



5. Szacht techniczny przyziemie



6. korytarz – prowadzenie instalacji w listwie LS 40x40 w przestrzeni sufitu




7. pomieszczenie 0003 – prowadzenie instalacji w rurce elektroinstalacyjnej w bruzdzie



8. Miejsce instalacji gniazda 230V DATA + RJ45



9. Miejsce instalacji gniazda RJ45 + 1x DATA



10. Miejsce instalacji gniazda 2x RJ45 + 2x DATA

UWAGA:
1. Przejście przez ściany wydzielenia pożarowego pomiędzy serwerownią a szachtem należy uszczelnić do odpowiedniej wartości EI przegrody,
2. Całość prac należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami innych branż.