

LEGENDA:

- WODA ZMIESZANA POD STROPEM
- WODA ZIMNA POD STROPEM
- WODA POŻAROWA POD STROPEM
- OPIS PIONU P.POŻ.
- HYDRANT WEWNĘTRZNY

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzyi sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić aktualne wymiary stanu budowlanego budynku.
5. Powyższy projekt należy ropatrywać równocześnie z opracowaniami branżowymi.
6. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w technologii certyfikowanych przejść instalacyjnych. Klasa odporności ogniowej EI równa klasie odporności przegrody.

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl
PL+ SP.Z O.O.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża	SANITARNA
projektant	podpis
mgr inż. Monika Koberling-Nowak upr. proj. WKP/0143/POOS/10	
opracowanie	
inż. Weronika Grabowska mgr inż. Szymon Lochyński	
projektant	
mgr inż. Rafał Lepionka upr. proj. WKP/0179/POOS/15	
nazwa i adres inwestycji	PRZEBUDOWA BUDYNKU NALEŻĄCEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWYM TOMYŚLU NA CELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO dz. nr ewid. 166, ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl
treść rysunku	INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ RZUT PARTERU
stadium	PROJEKT BUDOWLANY
data / skala / nr rys.	05-2020 / 1:100 / IS04