

LEGENDA:

- RG — rozdzielnica główna RG
- GSW — główna szyna wyrównawcza GSW
- tablice elektryczne
- podwójne gniazdo elektryczne 230V
- 3 — gniazdo wtyczkowe 400V IP44
- gniazdo wtyczkowe 230V IP44
- miejsce dostarczenia energii elektrycznej
- wyłącznik główny PPOŻ
- trasy kabli
- MF — floorbox gniazdo elektryczne 4x230V
- kanały podłogowe
- zasilanie urzadzenia specjalistycznego w kanałach podłogowych

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

przed dotykiem bezpośrednim:
- izolacja robocza
- wyłączniki różnicowo-prądowe (30mA)

przed dotykiem pośrednim:
- szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - KONDYGNACJA 0

pomieszczenia	powierzchnia [m2]
0.01 SALA DYDAKTYCZNA (WARSZTAT)	423,70
0.02 PRZEDSIONEK MĘSKI	6,29
0.03 WC MĘSKI	7,40
0.04 WC DAMSKI / DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,96
0.05 KOMUNIKACJA	12,59
0.06 POM. MAGAZYNOWE	16,73
0.07 POM. MAGAZYNOWE	22,78
0.08 POM. MAGAZYNOWE	15,68
0.09 KOMUNIKACJA	38,23
0.10 ROZDZIELNIA GŁÓWNA	9,80
0.11 MAGAZYN DOKUMENTÓW	15,58
0.12 PRZEDSIONEK MĘSKI	4,00
0.13 WC MĘSKI	8,49
0.14 POM. PORZĄDKOWE	10,06
0.15 SALA LEKCYJNA	79,38
0.16 POM. BIUROWE	7,82
0.17 PRZEDSIONEK DAMSKI	5,73
0.18 WC DAMSKI	5,93
0.19 PRZEDSIONEK	3,74
0.20 WC DLA NAUCZYCIELI	1,64
0.21 SZATNIA DAMSKA	17,35
0.22 UMYWALNIA	7,43
0.23 WC	1,15
0.24 KOMUNIKACJA	30,37
0.25 SZATNIA MĘSKA	30,69
0.26 UMYWALNIA	16,77
0.27 WC	3,10
0.28 SALA LEKCYJNA	112,39
0.29 SALA LEKCYJNA	46,96
0.30 SPAWALNIA	67,21
0.31 SALA DYDAKTYCZNA (WARSZTAT)	446,84
0.32 PRZEDSIONEK DAMSKI	4,36
0.33 WC DAMSKI	1,82
0.34 PRZEDSIONEK MĘSKI	6,04
0.35 WC MĘSKI	7,09
0.36 SALA LEKCYJNA	44,91
0.37 POM. WĘZŁA CIEPLNEGO	6,97
0.38 PRZEDSIONEK	9,94
0.39 POM. MAGAZYNOWE	37,01
suma:	1609,93

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl

PL+ SIJ 2 0.0.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża: ELEKTRYCZNA

projektant: mgr inż. Marek Jerzyński
upr. proj. KUP/0142/POOE/11
podpis

opracowanie: inż. Patryk Michalski

sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Chrapkowski
upr. proj. 285/72 Bg

nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU NALEŻĄCEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWYM TOMYŚLU NA CELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

dz. nr ewid. 166, ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl

treść rysunku: RZUT BUDYNKU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

data: 05-2020 | skala: 1:100 | nr rys.: E-01