



## Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 09.08.2022r.

Do wszystkich  
uczestników postępowania  
Znak sprawy – TP 55/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o szacunkowej wartości **poniżej progu**, którego przedmiotem jest usługa wykonanie roboty budowlanej dla nw. zadań:

**Pakiet 1- Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania po zlikwidowanym prosekorium na potrzeby magazynowe w szpitalu św. Anny przy ul. Barskiej 16/20 Warszawie.**

**Pakiet 2- Przebudowa szatni pracowniczych oraz węzłów c.o., c.t. oraz c.w. w szpitalu św. Anny przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie. Znak sprawy – TP 55/2022**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie 1

PAKIET 1 - W pliku "Program Funkcjonalno-Użytkowy" zawarte jest sformułowanie „że „..zamawiający wymaga bezwarunkowo, przedstawienia projektu przebudowy do akceptacji, na podstawie niniejszego opracowania... ”. Czy wspomniane prace leżą po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, to prosimy o dokonanie stosownych korekt w kosztorysie ofertowym, który jest niezbędny do przedłożenia wraz z ofertą przetargową (tak jak jest to zapisane w SIWZ, dział VI pkt 2).

**Odpowiedź; Opracowanie dokumentacji nie jest przedmiotem zamówienia. Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1 po modyfikacji dostępny na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>**

### Pytanie 2

PAKIET 1 - W pliku "Program Funkcjonalno-Użytkowy" zawarte jest sformułowanie „że Zamawiający wymaga od Wykonawcy zakupu pierwszego wyposażenia tj. regałów magazynowych, europalet plastikowych, krzeseł itp. Czy wspomniane prace faktycznie leżą po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, to prosimy o dokonanie stosownych korekt w kosztorysie ofertowym, który jest niezbędny do przedłożenia wraz z ofertą przetargową (tak jak jest to zapisane w SIWZ, dział VI pkt 2)

**Odpowiedź; Zakup pierwszego wyposażenie będzie przedmiotem odrębnego postępowania.**

### Pytanie 3

PAKIET 1 - Prosimy o załączenie rysunków (wraz z podaniem parametrów) ślusarki, stolarki drzwiowej i wrót stalowych zawartych w poz. 77-82 w przedmiarze budowlanym. Opis tychże materiałów jest zbyt skąpy aby Wykonawca mógł je wycenić poprawnie.

**Odpowiedź; Zamawiający nie posiada pełnej dokumentacji wspomnianych pozycji, zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej.**

### Pytanie 4

PAKIET 1 - Prosimy o załączenie rysunków rozdzielnic elektrycznych przewidzianych do montażu tak jak jest to zawarte w przedmiarze elektrycznym w poz. 91 i 71

**Odpowiedź; Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej wspomnianych urządzeń elektrycznych.**

**Pytanie 5**

PAKIET 2 - W pliku "Program Funkcjonalno-Użytkowy" zawarte jest sformułowanie „..zamawiający wymaga wykonania projektu przebudowy do akceptacji Zamawiającego...”. Czy wspomniane prace leżą po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, to prosimy o dokonanie stosownych korekt w kosztorysie ofertowym, który jest niezbędny do przedłożenia wraz z ofertą przetargową (tak jak jest to zapisane w SIWZ, dział VI pkt 2).

**Odpowiedź; Opracowanie dokumentacji nie jest przedmiotem zamówienia. Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 2 po modyfikacji dostępny na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>. Jednocześnie informujemy, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 12.08.2022r., na dzień 16.08.2022r. Godziny oraz miejsce pozostają bez zmian.**