



Małogoszcz, dn.30.08.2024 r.

PZ.2.2024

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na zamówienie pn.:**

**„Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego Kościoła
Parafialnego w Złotnikach wraz z murem okalającym plac Kościelny”**

Odpowiedzi na zadane pytania

1. *Prosimy o informację czy renowacji podlega ogrodzenie północne od strony sąsiada? W tej chwili z tamtej strony jest goły mur z kamienia, ponadto przy ogrodzeniu rosną drzewa oraz krzewy i dostęp do prac jest wręcz niemożliwy.*

Mur od strony sąsiada nie był przewidziany do remontu. Stan techniczny muru od strony północnej wskazuje że mur z kamienia od strony sąsiada, nie wymaga pilnej interwencji.

2. *Prosimy o wskazanie jakie są oczekiwania Inwestora w zakresie renowacji nakryw ogrodzenia z piaskowca. Istniejące płyty są miejscami popękane i wykruszone. Czy prace renowacyjne mają polegać tylko na zmyciu ciśnieniowym i usunięciu zabrudzeń, z pozostawieniem ubytków? Czy należy przewidzieć miejscową wymianę płyt z piaskowca? Jednak w takim przypadku należy zwrócić uwagę na to, że nowa płyta będzie się znacznie odróżniała od wyczyszczonej istniejącej. Prosimy o szczegółowy opis jakie prace renowacyjne, w zakresie nakryw ogrodzenia, należy przewidzieć i wycenić.*

Prace renowacyjne powinny polegać na myciu i usunięciu zabrudzeń pozostawiając płyty z nieznacznymi ubytkami. W przypadku zniszczonych płyt należy wziąć pod uwagę ich uzupełnienie płytami pochodzącymi z rozebranej części muru, unikając w ten sposób różnic w wyglądzie. Projektowany odcinek muru, należy przykryć nowymi płytami szarego piaskowca.

3. *Czy renowacji podlegają rzeźbione zwieńczenia słupów przy furtkach i bramie od strony południowej? Jeżeli tak prosimy o wskazanie zakresu prac.*

Wyłącznie w zakresie ich oczyszczenia- mycia myjką ciśnieniową z zachowaniem zasady: Czyszczenie muru pokrytego tynkiem można wykonać przy użyciu roztworu o temperaturze nie wyższej niż 60°C, a jego ciśnienie nie może przekraczać 120 barów.

4. *Czy bramę i furtki w ogrodzeniu od strony południowej należy poddać renowacji? Jeśli tak to w jakim zakresie.*

Bramę i furtki od strony południowej należy oczyścić i pomalować farbami matowymi.



5. Prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczących monitoringu i systemu antywłamaniowego. Jaki obszar mają obejmować? Gdzie i w jakiej ilości umiejscowione mają być kamery? Jak ma być poprowadzone okablowanie systemu, tj. natynkowo, podtynkowo czy kamery mają być bezprzewodowe?

Napewno instalacja powinna być bezprzewodowa, dobór minimalnej ilości kamer i systemu antywłamaniowego na etapie wykonawstwa.

6. Czy sala katechetyczna zostanie rozebrana przed rozpoczęciem wykonywania prac przy ogrodzeniu, tak aby wykonawca miał możliwość wymurować w miejscu jej dwóch ścian ogrodzenie? Czy rozebranie tej salki ma wchodzić w zakres prac wykonawcy?

Inwestor, posiada dokumentację zezwalającą na rozbiórkę sali katechetycznej usytuowanej w granicy działki i wg wcześniejszych ustaleń, wykona rozbiórkę siłami własnymi, umożliwiając Wykonawcy realizacją odcinka muru na tym miejscu.

7. Czy drzewo wchodzące w światło bramy ma pozostać?

Jeśli pytanie dotyczy charakterystycznego, przechylonego drzewa, przechodzącego ponad murem -to oczywiście ma pozostać, należy je zabezpieczyć na czas wykonywania robót i wykonać dla niego podporę—siodło na murze.

8. Ze względu na ilość pytań oraz okres urlopowy który wydłuża czas oczekiwania na wyceny prosimy o przesunięcie terminu przetargu. Pozwoli to wykonawcy na rzetelne przygotowanie oferty.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert na:

Termin składania oferty: 06.09.2024 r., godz.10.00

Termin otwarcia ofert: 06.09.2024 r., godz.11.00

Termin związania ofertą: 05.10.2024 r.

Ks. Konrad Walwielek